

إعلان للسكان عن جودة مياه الشرب في أم الفحم, كفر قرع, عرعره, بسمه (عين السهله) قرى طلعة عاره (البياضة, مشيرفة وممص) باقه الغربيه, جت, قرى زيمر

النتائج عن الفترة ما بين 01/01/2016 - 31/03/2016

وبموجب القانون بخصوص نشر المعلومات حول جودة مياه الشرب في أم الفحم, كفر قرع, عرعره, قرى طلعة عارة (البياضة, مشيرفة وممص) باقه الغربيه, جت, قرى زيمر وصلاحياتها الصحية نعلن للجمهور النتائج التالية للفترة:

01.01.2015 - 31.03.2016

قرى زيمر	جت	باقة الغربيه	بسمه (عين السهله)	قرى طلعة عاره البياضة, مشيرفه وممص	عرعره	كفر قرع	أم الفحم	
39	30	39	8	27	19	42	91	عدد الفحوصات المخططة
39	25	33	8	26	19	42	90	عدد الفحوصات المنفذة
100%	83%	82%	100%	96%	100%	100%	99%	النسبة
39	25	33	8	26	19	42	83	عدد العينات الصالحة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	النسبة
0	0	0	0	0	0	0	7*	عدد العينات الغير صالحة
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	النسبة

* نتائج الفحوصات تشير على جودة عالية لمياه الشرب التي تم فحصها في منطقة نفوذ إتحاد مياه وادي عاره .

* تم إعادة الفحص في النقاط الغير صالحة والنتائج أوثبتت جودة عالية للمياه .

* مقاييس الصلاحية تنص على عدم وجود أكثر من 3 بكتيريا كوليפורميه في كل لتر ماء .

* من يرغب بتأكد من الفحوصات عليه التوجه لمكاتب الشركة خلال ساعات الدوام .

ياحترام,

يوسف بسام جبارين- مهندس الإتحاد