



תאריך עדכון מסמך 06 מרץ 2024

### תאגיד מי עירון

מכרז פומבי מס' 04/2023 מכרז שדרוג מט"ש באקה - ג'ת

### מסמך הבהרות מס' 6

בעקבות שאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי תאגיד מי עירון (להלן: "התאגיד"), מתכבד התאגיד להשיב במפורט להלן:

מס'ד	פרק וסעיף רלבנטיים	שאלות/בקשות	תשובה
.1	1.4	נבקש כי העמידה באיכות השלישונית תחול רק מסיום השדרוג וזאת לאור אי עבודת המערך השלישוני	העמידה באיכות השלישונית תידרש בסיום השדרוג.
.2	3.2.11	נבקש לקבל את מועד ריקון וניקיון המאגר בפעם האחרונה.	מאגר הוויסות ינוקה ע"י המפעיל טרם יציאתו מהמט"ש, ניקוי בריכת הקולחים אינה בתכולת העבודה בפרוייקט זה.
.3		עיכול אירובי – ככל והדרישה לבדיקות במעכל של רדוקס והגבה עומדת בעינה נבקש כי הנ"ל יותקן ע"י המזמין או לחילופין יוסף לכתב הכמויות בתמורה נוספת	בכתב הכמויות קיימים כל המכשירים הנדרשים, ובמידה ויהיה צורך בעוד מכשור במעכל ישולם לפי הסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות.
.4	14	תמורה – נבקש הבהרה מדוע לא תשלום הצמדה למחיר התפעול. התאגיד מקבל הצמדה לתעריף בהתאם להנחיית רשות המים, מטרת מנגנון ההצמדה הינה לפצות בגין העלויות בפועל (לדוגמה שינויים בעלויות השכר, אנרגיה וכו') ועל כן יש לפצות את הקבלן בגין שינויים אלה.	על פי הנחיית רשות המים, התאגיד רשאי ולא חייב להצמיד את מחיר התפעול. בכל מקרה מתווספת הבהרה כי בעמוד 493 לחוברת המכרז, בסיפא לסעיף 14, בפסקה השישית, ובתום המשפט "התמורה תהיה קבועה..". יתווסף ההיגד: "והכל בכפוף להנחיות רשות המים".
.5	סעיף 7.3 ע"מ 21	נא אישורכם בשורה הראשונה למחוק "להביא לידיעת מבטחיו את" ולאשר הוספה "לערך ביטוחים בהתאם ל". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ואת מהות העבודות ו/או השירותים". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "במלואם ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו אישור כי יערכו עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן"	הבקשה נדחית.
.6	סעיף 2.27 (1) ע"מ 47	נא אישורכם להוסיף בסיפא שורה שנייה "עפ"י דין".	הבקשה נדחית.
.7	סעיף 2.28 (1) ע"מ 47	נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר אחראי "עפ"י דין".	הבקשה נדחית.



# מיא וואדי עארע

## תאגיד מי עירון

מיא וואדי עארע



הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ע"פ האמור בחוזה ו/או ע"פ כל דין".	סעיף 2.30 (1) ע"מ 47	8.
הבקשה נדחית.	נא אישורכם להוסיף בסיפא "והמהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות"	סעיף 2.30 (1) א ע"מ 47	9.
הבקשה נדחית.	נא אישורכם להוסיף ברישא של הסעיף "פרק ג"	סעיף 2.30 (1) ב ע"מ 48	10.
הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "לפחות 7" ולאשר הוספה "12 חודשים, ושתהא בתוקף למשך תקופה נוספת של 3". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "החזקה בנכס" ולאשר הוספה "העבודות".	סעיף 2.30 (1) ד ע"מ 48	11.
הבקשה נדחית.	נא אישורכם להוסיף בסיפא של הסעיף "למעט ביטוח אחריות מקצועית וביטוחי רכב".	סעיף 2.30 (2) ע"מ 48	12.
הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "לכל הפוליסות" ולאשר הוספה "פוליסת כל הסיכונים עבודות קבלניות".	סעיף 2.30 (3) ע"מ 48	13.
הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה לאחר הביטוח "יהיה לטובה" ולאשר הוספה "העבודות הקבלניות כאמור יכלול את". נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה לאחר הקבלן "ולטובת". נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "יחדיו" ולאשר הוספה "בשם המבוטח". נא אישורכם להוסיף בסיפא שורה ראשונה "עבודות". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "שמשמעותו לקבל תעודה שהוציא וחתם "המהנדס על השלמת הפרויקט. הקבלן מתחייב לקבל את הסכמת המזמין בכתב לחברת הביטוח בדבר תנאי החוזה וסכום הביטוח, לפני עשיית כל חוזה ביטוח כנ"ל".	סעיף 2.30 (4) ע"מ 48	14.
הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "כתב חוזה" ולאשר הוספה "אישור". נא אישורכם להוסיף בסיפא שורה ראשונה "עפ"י נספח 6.19 להסכם". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ולפי דרישתו גם את העתק הקבלות על תשלום דמי הביטוח השוטפים".	סעיף 2.30 (5) ע"מ 48	15.
הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 2.30 (6) ע"מ 48	16.
הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "חוזה". נא אישורכם למחוק "מתחייב" ולאשר הוספה "העבודות הקבלניות רשאיי". נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הקבלן לאשר הוספה "עפ"י שיקול דעתו".	סעיף 2.30 (7) ע"מ 48	17.



# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "בשלמתו, לשביעות רצונו של המהנדס". נא אישורכם להוסיף בסיפא של הסעיף "מובהר כי כככל ולא יועברו לקבלן תגמולי הביטוח כאמור, לא יידרש הקבלן לתקן את הנזק"	סעיף 2.30 (8) ע"מ 48	18
הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "מבלי לפגוע באחריות המבצע לפי הוראות הסכם זה". נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "המבצע" ולאשר הוספה "הקבלן".	סעיף 2.30 (9) ע"מ 48	19
הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 2.30 (9) א ע"מ 48	20
הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 2.30 (9) ב ע"מ 48	21
הבקשה נדחית.	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על פי דין ו/או על פי האמור בחוזה זה". נא אישורכם בשורה הרביעית למחוק "60 (שישים)" ולאשר הוספה "30 (שלושים)".	סעיף 38.1 ע"מ 475	22
מדובר בפרק "ביטוח ע"י הקבלן" המופיע כסעי' 2.30 בפרק ג / נזיקין וביטוח בתנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן עבור הקמה ושדרוג ( החלק הסטנדרטי של רשות המים ), כקבוע בהסכם השדרוג טופס 6.05 הוראות הסכם השדרוג גוברות על הוראות תנאי הביצוע ע"י הקבלן.	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "כל". נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "נזקים ל". נא אישורכם בשורה הרביעית למחוק "במישרין ו/או בעקיפין". נא אישורכם להוסיף בסיפא של הסעיף "והמהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות".	סעיף 38.2 א(1) ע"מ 475	23
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "מתוכם 12 חודשים תחזוקה מורחבת".	סעיף 38.2 א(2) ע"מ 475	24
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "כל".	סעיף 38.2 א(3) ע"מ 475	25
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון" ולאשר הוספה "המבוטחים". נא אישורכם להוסיף בסיפא של הסעיף "למעט בגין נזק לרכוש מבוטח או שיכול היה להיות מבוטח בפרק הרכוש לביטוח העבודות פרק א'".	סעיף 38.2 ב(1) ע"מ 475	26
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "בפוליסת ביטוח צוין במפורש כי". נא אישורכם בשורה השנייה להוסיף לאחר לעיל "ו/או שיכול היה להיות מבוטח בפרק א' לעבודות". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "והבלעדית".	סעיף 38.2 ב(4) ע"מ 476	27



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



28	סעיף 38.2 ב(5) ע"מ 476	נא אישורכם בשורה הראשונה למחוק ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם (להלן: "יחיד המבוטח"). נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "מי מהם". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "לרבות קבלנים וקבלני משנה".	כנ"ל
29	סעיף 38.2 ג(4) ע"מ 476	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם" נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו".	כנ"ל
30	סעיף 38.2 ג(5) ע"מ 476	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	כנ"ל
31	סעיף 38.3 א(1) ע"מ 476	נא אישורכם ל מחוק בשורה השנייה "רשלנות מקצועית ו/או בשלי". נא אישורכם להוסיף בסיפא של הסעיף "למעט בגין אחריות מקצועית של המזמין".	כנ"ל
32	סעיף 38.3 א(3) ע"מ 476	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה ו/או מנהליו ו/או עובדיו". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "מי מהם". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "זאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין".	כנ"ל
33	סעיף 38.3 א(4) ע"מ 476	נא אישורכם למחוק בשורה הרביעית "מטעות רשלנות או".	כנ"ל
34	סעיף 38.3 א(7) ע"מ 477	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "כל עוד כלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין" ולאשר הוספה "למשך תקופה נוספת של 3 שנים מסיום".	כנ"ל
35	סעיף 38.3 א(8) ע"מ 477	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	כנ"ל
36	סעיף 38.3 ב ע"מ 477	נא אישורכם להוסיף בסיפא שורה ראשונה "משולב עם ביטוח צד ג")"	כנ"ל
37	סעיף 38.3 ב ע"מ 477 (1)	נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר על פי "פקודת נזיקין ועל פי". נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "אשר בגינו אחראי הקבלן (עובדיו ומנהליו) ו/או בגין מי מטעמו במסגרת ביצוען שלי" ולאשר הוספה "עקב פגם מוצרים שסופקו/הותקנו/תוחזקו הקבלן, לרבות". נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר החוזה להוסיף "לאחר מסירתן". נא אישורכם למחוק בשורה החמישית "ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לזמין ו/או למנהליו ו/או לעובדיו".	כנ"ל



# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



כנ"ל	נא אישורכם בשורה הראשונה למחוק "לשפות" ולאשר הוספה "לכלול". נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר עובדיו להוסיף "בשם המבוטח". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "אחריות אשר תוטל על מי מהם בגין" ולאשר הוספה "פגם ב". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין, מנהליו ועובדיו".	סעיף 38.3 ב (3) ע"מ 477	38
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.3 ב (5) ע"מ 477	39
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "תכסה" ולאשר הוספה "תכלול".	סעיף 38.3 ב (6) ע"מ 477	40
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין" ולאשר הוספה "למשך תקופה נוספת של 3 שנים מסיום".	סעיף 38.3 ב (7) ע"מ 477	41
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.3 ב (8) ע"מ 477	42
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "ואו הצידו ההנדסי". נא אישורכם בשורה החמישית למחוק "1,000,000" ולאשר הוספה "500,000".	סעיף 38.4 א ע"מ 477	43
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "כולל בין היתר ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בצידו מכני ו/או הנדסי בגבול אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית".	סעיף 38.4 ב ע"מ 477	44
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "הביטוחים המפורטים" ולאשר הוספה "הביטוח המפורט". נא אישורכם בשורה הראשונה להוסיף לאחר 38.4 "ב". נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "יכללו" ולאשר הוספה "יכלול".	סעיף 38.4 ד ע"מ 478	45
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.5 ע"מ 478	46
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.6 ע"מ 478	47
כנ"ל	נא אישורכם בשורה השנייה להוסיף אחרי זה "כאמור לעיל". נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי כל דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו" ולאשר הוספה "למשך תקופה נוספת של 3 שנים מסיום העבודות".	סעיף 38.7 ע"מ 478	48



כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.8 ע"מ 478	49
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.9 ע"מ 478	50
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.10 ע"מ 478	51
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.11 ע"מ 478	52
כנ"ל	נא אישורכם להוסיף בסיפא של הסעיף "בסעיף 38.2 (ב)(4) ואשר הינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות ואינו מבוטח או יכול להיות מבוטח בפרק א' לביטוח העבודות".	סעיף 38.12 ע"מ 478	53
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.14 ע"מ 478	54
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בסעיף 38 ביטוח על ידי הקבלן זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח 6.19 למכרז). לחילופין יכלול הקבלן את אחריותם של שקבלני המשנה בביטוחיו." ולאשר הוספה "נאותות והולמות בהתאם להיקף ההתקשרות עימו".	סעיף 38.16 ע"מ 479	55
כנ"ל	נא אישורכם בשורה הראשונה להוסיף לאחר באחריות "עפ"י דין". נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "ואו מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם". נא אישורכם להוסיף בשורה השלישית לאחר המשנה "בכפוף לסעיף האחריות הנ"ל להסכם זה". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור המכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו".	סעיף 38.16 ע"מ 479	56
כנ"ל	נא אישורכם בשורה הראשונה למחוק "בדייקנות" ולאשר הוספה "ככל יכולתו". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "על ידי המבטח, המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו"	סעיף 38.18 ע"מ 479	57



# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



מיא וואדי עארע



כנ"ל	נא אישורכם בשורה הרביעית למחוק "ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק".	סעיף 38.19 ע"מ 479	58
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הרביעית "וסכום זה בלבד. למען הספר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות העצמית) וכי המזמין לא יהא חייב לקבלן בכל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור" ולאשר הוספה "ככל ולא יועברו לקבלן תגמולי ביטוח כאמור, לא יידרש הקבלן לתקן את הנזק".	סעיף 38.20 ע"מ 479	59
כנ"ל	נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "ישירות". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "מוסכם בזאת כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה." נא אישורכם למחוק בשורה החמישית "בשלמות. בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח". נא אישורכם להוסיף בסיפא של הסעיף "כאמור ככ ולא יועברו תגמולים כאמור, לא יידרש הקבלן לתקן את הנזק".	סעיף 38.21 ע"מ 479	60
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "בכתב".	סעיף 38.22 ע"מ 479	61
כנ"ל	נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר עובדיו "עפ"י הפוליסות". נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר אחראי "עפ"י דין". נא אישורכם להוסיף בסיפא שורה שנייה "בכפוף לסעיפי האחריות הכלליים להסכם זה". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי מי מהם והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כאמור".	סעיף 38.24 ע"מ 479	62
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.25 ע"מ 480	63
כנ"ל	נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה אחרי אחראי "עפ"י דין". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "באופן מלא". נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני המשנה מטעמו" ולאשר הוספה "עקב מעשה או מחדל של הקבלן, והכל בכפוף לסעיפי האחריות והשיפוי הכלליים להסכם זה".	סעיף 38.26 ע"מ 480	64
כנ"ל	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר להלן להוסיף "למעט ביטוחי רכב".	סעיף 38.28 ע"מ 480	65
כנ"ל	נא אישורכם בשורה השנייה להוסיף לאחר מטעמים "למעט בגין אחריותם המקצועית ובכפוף להדדיות מצד המנהל ו/או המפקח".	סעיף 38.30 ע"מ 480	66



# מיא וואדי עארע

## תאגיד מי עירון



	נא אישורכם בשורה הרביעית למחוק "ו/או" ולאשר הוספה "אלמלא". נא אישורכם בשורה החמישית למחוק "ו/או" בהתאם לנדרש בחוזה זה". נא אישורכם למחוק בשורה השישית "לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה".		
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.31 ע"מ 480	67
כנ"ל	נא אישורכם בשורה הראשונה להוסיף לאחר החוזה זה "למעט בביטוחי רכב". נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "חריגים" ולאשר הוספה "חריג". נא אישורכם בשורה השנייה למחוק "מצד יחיד מיחידי הקבלן (המבוטח) ו/או בגין מי מהבאים מטעמו בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה".	סעיף 38.32 ע"מ 480	68
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי דין".	סעיף 38.33 ע"מ 480	69
כנ"ל	נא אישורכם למחוק השורה הראשונה "לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים ממועד" ולאשר הוספה "עפ"י דרישות המזמין לפני".	סעיף 38.34 ע"מ 480	70
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "והצהרת פטור מאחריות חתומה כדין על ידי הקבלן (מסמך 6.17 (ב))." נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "מתלה". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "ו/או הצהרה".	סעיף 38.35 ע"מ 480	71
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "נספחי הביטוח (כאמור) לרבות". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "מסמך 6.17". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן ו/או על מי מהבאים מטעם הקבלן".	סעיף 38.36 ע"מ 481	72
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "והצהרת הקבלן". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "על פי חוזה זה על נספחיו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור". נא אישורכם למחוק בשורה החמישית "בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה".	סעיף 38.37 ע"מ 481	73
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "ו/או תנאי הביטוח". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויים ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם". נא אישורכם למחוק בשורה השביעית "ו/או תנאי הביטוח".	סעיף 38.39 ע"מ 481	74





כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "6.17 (1)" ולאשר הוספה "6.19".	סעיף 38.40 ע"מ 481	75
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "לנספחי" ולאשר הוספה "לאישורי". נא אישורכם למחוק בשורה הרביעית "ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה ונשוא כל דין".	סעיף 38.41 ע"מ 481	76
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "ולהמציא, לבקשת הזמין בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח".	סעיף 38.42 ע"מ 481	77
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.48 ע"מ 482	78
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הרביעית "ובכל מקרה לא על המזמין ו/או על מי מטעמו בכל הקשור עם חוזה זה" ולאשר הוספה "למעט בביטוח העבודות בו ההשתתפות העצמי על הקבלן תהא בגין נזק עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו".	סעיף 38.52 ע"מ 482	79
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.53 ע"מ 482	80
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 38.55 ע"מ 482	81
כנ"ל	נא אישורכם להוסיף בסיפא "למעט אי המצאת אישורי הביטוח 14 ימים מדרישת המזמין בכתב".	סעיף 38.56 ע"מ 482	82
הבקשה נדחית.	נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר אחראי "עפ"י דין".	סעיף 19 ע"מ 495	83
הבקשה נדחית.	נא אישורכם בשורה החמישית למחוק "באופן מלא ובלעד"י ולהוסיף "עפ"י דין". נא אישורכם למחוק שורות 11-19.	סעיף 20 ע"מ 495	84
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו".	סעיף 21 ע"מ 496	85
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "מבני ומתקני מכון טיהור השפכים (להלן: "המכון") לרבות ציוד תפעולי וכל רכוש אחר שהינו חלק בלתי נפרד מהמכון ו/או".	סעיף 21 א (1) ע"מ 496	86
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "אך לא מוגבל".	סעיף 21 א (2) ע"מ 496	87



כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הזעיף.	סעיף 21 ב ע"מ 496	88
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הרביעית "לרבות פגיעה או נזק למזמין, מנהליו ועובדיו".	סעיף 21 ג (1) ע"מ 496	89
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "מנהליו ועבדיו (להלן: "יחדי המבוטח"). נא אישורכם למחוק בסיפא של השורה השנייה "על מי מהם" ולאשר הוספה "עליו".	סעיף 21 ג (4) ע"מ 496	90
כנ"ל	נא אישורכם להוסיף בסיפא "למעט רכוש עליו פעלו במישרין".	סעיף 21 ג (5) ע"מ 497	91
כנ"ל	נא אישורכם להוסיף בסיפא של הסעיף "כחוק"	סעיף 21 ד (3) ע"מ 497	92
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ו/או מנהליו ו/או עובדיו".	סעיף 21 ד (4) ע"מ 497	93
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21 ד (5) ע"מ 497	94
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21 ד (2) ע"מ 497	95
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "בגין רשלנות מקצועית ו/או".	סעיף 21 ו (1) ע"מ 497	96
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "ו/או מנהליו ו/או עובדיו". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "על מי מהם" ולאשר הוספה "עליו". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "וזאת מבלי לגרוע מחבות הקבלן כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו".	סעיף 21 ו (4) ע"מ 497	97
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה " כל עוד מתקיימת אחריותו על פי כל דין לכל פעילות אשר הנעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו" ולאשר הוספה "למשך תקופה נוספת של 3 שנים מסיום ההסכם".	סעיף 21 ו (7) ע"מ 498	98
כנ"ל	נא אישורכם להוסיף לאחר חבות מוצר "משולב עם ביטוח צד ג"	סעיף 21 ז ע"מ 498	99
כנ"ל	נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר על פי "פקודת הנוזיקין ו/או על פי". נא אישורכם להוסיף בשורה השלישית לאחר המוצרים" שסופקו ו/או הותקנו ו/או תוחזקו על ידי הקבלן".	סעיף 21 ז (1) ע"מ 498	100



	נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "מנהליו ועבדיו ו/או מי מטעמם" נא אישורכם למחוק בשורה החמישית "ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למזמין, למנהליו, ועובדיו".		
כנ"ל	נא אישורכם למחוק "באחריות הקבלן להרחיב את" נא אישורכם למחוק "לשפות" ולאשר הוספה "תכלול בשם המבוטח" נא אישורכם למחוק "מנהליו ועובדיו" נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר בגין "פגם". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה אחריות אשר תוטל על מי מהם" נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין, מנהליו ועובדיו".	סעיף 21 ז (3) ע"מ 498	101
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "כל עוד מתקיימת אחריותו על פי כל דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו" ולאשר הוספה "למשך 3 שנים נוספות מסיום ההסכם".	סעיף 21 ז (6) ע"מ 498	102
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.1 ב ע"מ 498	103
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.1 ג ע"מ 498	104
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "יסודי" ולאשר הוספה "מקדים".	סעיף 21.1 ד ע"מ 498	105
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.2 ע"מ 498	106
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.3 ע"מ 499	107
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.5 ע"מ 499	108
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "ו/או תנאי הביטוח". נא אישורכם למחוק בשורה למחוק בשורה השלישית "ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם". נא אישורכם למחוק בשורה השישית "ו/או לתנאי הביטוח". נא אישורכם למחוק בשורה השביעית "ולהלן".	סעיף 21.6 ע"מ 499	109



# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



מיא וואדי עארע



כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.7 ע"מ 499	10
כנ"ל	נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר ביטוחי הקבלן "למעט ביטוח רכב).."	סעיף 21.8 ע"מ 499	11
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.9 ע"מ 499	12
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות החוזה לעניין הסבת החוזה". נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "אף הם את כל הביטוחים הנדרשים בסעיף 21 זה "ביטוח על ידי הקבלן" כמפורט לעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות והווייתורים על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוח הנערך על ידי הקבלן, כמפורט לעיל ולהלן, לרבות בנספח אישור ביטוח הקבלן (נספח ג (1)). הקבלן אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו בקשר עם חוזה זה, תהיינה פוליסות הביטוח תקפות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בסעיף 21 זה "ביטוח על ידי הקבלן" לרבות באישור ביטוח על ידי הקבלן (נספח ג (1)). ולאשר הוספה "ביטוחים נאותים והולמים בהתאם להתקשרות עימם".	סעיף 21.11 ע"מ 499	13
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למזמין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 21 זה "ביטוח על ידי הקבלן" ו/או בנספח אישור הביטוח על ידי הקבלן (נספח ג (1)) ובין אם לאו.	סעיף 21.12 ע"מ 499	14
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "ו/או באחריותו". נא אישורכם למחוק בשורה החמישית "לרבות בגין השתתפות עצמית המוטלת על ידי הקבלן)".	סעיף 21.14 ע"מ 500	15
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "אש מורחב סעיף 21 (א)". נא אישורכם למחוק בשורה החמישית "בשלמותו, בהתאם לקביעת השמאי מוסמך מטעם חברת ביטוח". נא אישורכם להוסיף בסיפא של הסעיף "ככל ולא יועברו לקבלן תגמולים כאמור, לא יידרש לתקן את הנזק".	סעיף 21.17 ע"מ 500	16
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.18 ע"מ 500	17



# מיאם ואדי עארע תאגיד מי עירון



כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור". נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר בפוליסות "למעט ביטוחי רכב". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשתה בתום לב על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו". נא אישורכם למחוק בשורה הרביעית "ו/או הבאים מטעם המזמין".	סעיף 21.20 ע"מ 500	18
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים ממועד" ולאשר הוספה "עפ"י דרישת המזמין לפני".	סעיף 21.21 ע"מ 500	19
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "ו/או ההצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים (נספח ג (2))." נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "מתלה".	סעיף 21.22 ע"מ 500	20
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הדין".	סעיף 21.23 ע"מ 501	21
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.24 ע"מ 501	22
כנ"ל	נא אישורכם למחוק בשורה הרביעית "ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין".	סעיף 21.26 ע"מ 501	23
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.27 ע"מ 501	24
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.28 ע"מ 501	25
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.31 ע"מ 501	26
כנ"ל	נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר בחוזה זה "למעט בביטוחי רכב". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "מצד הקבלן (המבוטח) ו/או מי מהבאים מטעמו".	סעיף 21.32 ע"מ 501	27
כנ"ל	נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר 10 ימים "מדרישת המזמין בכתב והמצאת אישור הביטוח".	סעיף 21.33 ע"מ 501	28
כנ"ל	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	סעיף 21.34 ע"מ 501	29



# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



מיא וואדי עארע



<p>כנ"ל</p>	<p>א. נא אישורכם להוסיף סעיף 21.35 בסעיף הביטוח לתקופת התחזוקה והתפעול (סעיף 21 על תתי סעיפיו) בעמ' 501, בנוסח שלהלן:</p> <p>"21.35. ביטוחי המזמין:</p> <p>א. לאורך כל תקופת ההסכם, יערוך המזמין ביטוח רכוש המבטח את רכושו באתר (מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות המבנים עליהם מותקנים המתקנים וכן המתקנים עצמם לאחר סיום התקנתם), במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי למזמין עקב נזק לרכוש כאמור לעיל למשך תקופת שיפוי של לפחות 12 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p> <p>ב. המזמין פוטר את הקבלן ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינו הוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בסעיף 21.35 (א) לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p> <p>ג. המזמין יהא רשאי שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף 21.35 (א) לעיל, כולם או מקצתם, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 21.35 (ב) לעיל כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם."</p>	<p>30</p>
<p>כנ"ל</p>	<p><b>אישור ביטוחי הקבלן לעבודות ההקמה - נספח 6.19, ואישור ביטוח לתקופת התחזוקה והתפעול - נספח ג' (1), אינם מעודכנים בהתאם להנחיות המעודכנות של המפקח על הביטוח. אנא המציאו נוסח עדכני</b></p>	<p>31</p>
<p>כנ"ל</p>	<p>רכוש אש מורחב -נא אישורכם למחוק "מבנים ציוד וכל רכוש אחר המשרת את המפעיל באחריותו" ולאשר הוספה "רכוש הקבלן". נא אישורכם למחוק קוד 317,318,324. נא אישורכם למחוק סעיף נזק תוצאתי. שבר מכאני- נא אישורכם למחוק קוד 318,324. צד שלישי- נא אישורכם להוסיף "משולב חבות מוצר)". נא אישורכם למחוק קוד 318,343,345. ביטול/שינוי פוליסה- נא אישורכם למחוק "60" ולאשר הוספה"30".</p>	<p>ע"מ 549 32</p>



# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



כנ"ל	<p>פרק א'- רכוש עליו עובדים ו/או רכוש סמוך – נא אישורכם להוסיף לאחר שווי הפרויקט "מקסימום 4 מלש"ח".</p> <p>פינוי הריסות- נא אישורכם להוסיף לאחר שווי הפרויקט "מקסימום 4 מלש"ח".</p> <p>נא אישורכם למחוק קוד 324.</p> <p>רעד והחלשות משען- נא אישורכם להוסיף בסיפא קוד 329 – "למעט היש מבוטח יכול להיות מבוטח בפרק א'".</p> <p>נא אישורכם למחוק קוד 340,341,343,344.</p> <p>פרק ג חבות מעבידים- נא אישורכם למחוק קוד 350.</p> <p>חבות מוצר- נא אישורכם למחוק קוד 301.</p>	עמ 633	33
בתקופת ההרצה לא תשולם תמורה לקבלן.	<p>"בתקופת ההרצה לא תשולם תמורה לקבלן עבירה התפעול"</p> <p>כלומר כוונתכם הינה שהקבלן יממן מכיסו 1.5X3X30X6060 כ- 818,100 ₪?</p>	הרצה	34
מאושר	<p>מצוין כי יש צורך במפוח מותאם לעבודה עם משנה תדר, אך המפוח מסופק ללא מערכת בקרה ווסת תדר, מנגד יש צורך לבצע הרצה ובחינה של הצידוד במפעלי היצרן לפני אספקה דבר שמתנגש עם מערכת שלא מוכנה להפעלה, האם ניתן יהיה לבצע בדיקה רק במהירות אחידה</p>	15.04.01.0003	35
נבדק ואין שינוי.	<p>עבודת התקנת השרתים, תחנות עבודה, לפי הגדרות המזמין, לרבות כל הנחיות אבטחת מידע בהתאם לפרק הנחיית הסייבר והגופים המנחים על להפעלה מושלמת של כל המערכת והתוכנות/שרותים שהמערכת מתוכננת לספק למשתמשי קצה.</p> <p>סעיף מתומחר במחירי הפסד – נא בדיקתכם החוזרת לסעיף זה.</p>	04.08.02.0050 ציוד מחשוב ושרתים	36
לא יהיה שינוי.	<p>האם מסך מסוג KTP מאושר ?</p> <p>האם מדובר בשילוב בקר חדש במערכת קיימת במקביל למערכת חדשה או במערכת חדשה</p>	בקרה 01.08.02.0150 01.08.02.0080 03.08.02.0150	37
ראו הבהרה מס' 5 מתאריך 05.03.2024 <b>בנוסף, תפ"מ של מערך העיכול במידה ויוכן ישלח עד יום ה' 07.03.2024.</b>	<p>תפעול –</p> <p>נבקש לקבל תפ"מ של מפוחי מעכל אירובי לצורך תמחור</p> <p>נבקש לקבל דוחות שנתיים של 3 שנים אחרונות ודוחות חודשיים של שנה אחרונה</p> <p>נבקש לקבל פרשה טכנית של המתקן</p> <p>נבקש לקבל תיעוד של מערכת הבקרה לצורך התחברות של שדרוג למערכת קיימת.</p> <p>נבקש לקבל את דיווח פינוי הגבבה של השנה האחרונה</p> <p>נבקש לקבל את צריכת הכימיקלים בשנה האחרונה</p> <p>נתוני פינוי בוצה בשנים האחרונות</p> <p>נבקש לקבל את צריכת החשמל של השנה הנוכחית ושנה שעברה</p>		38
לא יהיה שינוי.	<p>מביצוע הערכה של עלויות התפעול, מחיר התפעול כולל הפעלת המערך השלישוני והעיכול האירובי עולה על 1.5 ₪/מ"ק ללא רווח קבלני.</p>		39



# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



	אנו מבקשים לקבל את פירוט המחיר לפי ראות התאגיד. עלויות פינני בוצה עלויות חשמל עלויות כימיקלים נבקש לשנות את התעריף לפחות ל-1.85 ש"ח/מ"ק		
הריקון יבוצע ע"י חברת פלגי מים, בטרם יציאתם מהאתר.	נבקש לקבל הבהרה על בסיס תשובת שאלת הבהרה שפורסמה (מסמך הבהרות מספר 3, שאלה 66) איך יבצע הקבלן המתפעל (פלגי מים) את פינני הבוצה במעכל, האם המזמין יזכה את הקבלן הזוכה בעלויות? או שהקבלן היוצא (פלגי מים) יגיע למתקן לבצע את הריקון בעצמו?	15.07.01.0001	40
עבודה זו, אינה בתכולת המכרז ואינה חלק מהשדרוג, במידה וידרש, תשולם תמורה בהתאם לסעיפים הרלוונטיים.	נא הבהרתכם – במידה ויידרש ניקוי המאגר מבוצה (על מנת להפוך אותו משניוני שלישוני), מי יישא באחריות?	(מסמך הבהרות מספר 3, שאלה 23)	41
לא רלוונטי	האם במיכלי אחסון הכימיקלים ישנו מד-מפלס ו/או קיים מצוף/י פיקוד חשמלי לטובת התראה לפני גמר הכימיקל ועצירת עבודת המשאבה דרך לוח הפיקוד	15.05.01.0004	42
לא רלוונטי	התייחסות לפורק לחץ בודד על קו סניקה של משאבות המינור, יש לבחון הוספת פורק לחץ לקו סניקה ביציאת כל משאבת מינור.	15.05.01.0004	43
יש להתקין ע"פ תוכניות	איך נראות נקודות ההזרקה? האם חדירה לצינור בלחץ או למיכל/תא מגע על ידי הברגת האביזר או על ידי הנחת צינור המינור ממעל אגן פתוח והכנסתו וקיבועו תחת פני המים המוכלרים?	15.05.01.0004	44
קיים בפרק 8.6 - מכשור ניטור ובקרה . ראה תת פרק 8.6.7 - מד מפלס אולטרא סוני .	אין מפרט טכני למד מפלס אולטראסוני	02.08.03.0440	45
מד מפלס טבול עם דיאפרגמה ייעודית למי שפכים ומוצקים, יציאה 4- mA20 LMK358H / BD SENSORS עשוי נירוסטה 316 / מבנה קירמי, כבל רציף באורך שלא ייפחת מ 15 מטר . IP67, רמת דיוק 0.1% , ומיועד לטמפי נוזל 0-60 מעלות צלזיוס ..	אין מפרט טכני ויש צורך בהסבר למה הכוונה כנייל טבול	02.08.03.0445	46
בהתאם למתואר בכרך ג, סעי' 4.15.1.10.6	אנא התייחסותכם לאחוז המוצקים	15.06.01.0004	47





מד אלקטרומגנטי על קו בקוטר 40 מ"מ מפוליאתילן	מד אלקטרומגנטי? מה קוטרו של קו ההזנה?	15.06.01.0002 הסמכת בוצה	48
סעיף זה מתייחס לעבודה ולא לאספקה ומענה לתקלות 24/7 שלא קשור כלל למסגרת מכרז הביצוע אלא לאחזקה השוטפת .	דרישה לשרתים עפ"י מפרט מתומחרים נמוך למחירי שוק. סעיף שכולל חומרה ועבודה- שני שרתים, כולל התקנות ומענה בתקלות 24x7. ביקוש ל-2 מעבדים של 4 ליבות אבל לא קיים כבר- התייחסות ל-2 מעבדים של 8 ליבות. 2 דיסקים NVME480, שרת U1 בעל נפח זיכרון גדול.	04.08.02.0050 ציוד מחשוב ושרתים	49
לא יינתן כל אישור במעמד שאלות הבהרה, <b>ככלל</b> : כל ציוד מוצע יהיה חייב לעמוד בכל דרישות המפרט, האומדן והתכניות יחדיו !	אישורכם לארונות של tn-001 western wire	01.08.08.0100 02.08.08.0100 03.08.07.0100	50
ינתנו הנחיות בעת הביצוע ע"י המתכנן עם הביצוע.	ישנה בעיות לגבי גישה מרחוק למערכת שו"ב.	04.08.03.0120 מצלמות אבטחה	51
ראה תכנית מס' 3768-99 - סכימות תקשורת המתארת ומפרטת את כלל התשתיות הנדרשות .	האם קיימת תשתית אופטית בין המבנים, למבנה הנהלה לטובת מצלמות הטמ"ס?	01.08.08 מצלמות אבטחה	52
קיים הגנת אל פסק לכלל הציודים, ראה תכנית מס' PT20 גיליון מס' 6/6 . בנוסף, ראה פרק מצלמות אבטחה במפרט המיוחד	מצויין מסך 21" ללא UPS, האם קיימת הגנת UPS לציוד?	01.08.08.0100 מצלמות אבטחה	53
קיים הגנת אל פסק לכלל הציודים, ראה תכנית מס' PT20 גיליון מס' 6/6 . בנוסף, ראה פרק מצלמות אבטחה במפרט המיוחד	התייחסות לאל פסק, ללא מסך מקומי?	02.08.08.0100 מצלמות אבטחה	54
קיים הגנת אל פסק לכלל הציודים, ראה תכנית מס' PT20 גיליון מס' 6/6 . בנוסף, ראה פרק מצלמות אבטחה במפרט המיוחד	ללא מסך מקומי?	03.08.07.0100 מצלמות אבטחה	55
כן קיימת הגנת אל פסק גם בחדר החשמל הראשי וגם בצמוד לעמדת המפעיל בקומה לעיל . ראה הערות בשורה 149 .	מבנה הנהלה האם קיימת הגנת UPS לציוד?	מצלמות אבטחה	56
הבקשה נדחית	מבוקש לקבוע תקופה מספיקה לאחר הזכייה (30 ימים), לתחילת הפעלת והחזקת המכון.	סעיף 1.2	57
<b>לאחר בחינת הנושא, יובהר כי, על אף האמור במסמכי המכרז לרבות הסכם ההפעלה כל הצאות ההפעלה הקיימות במט"ש</b>	מאחר שחברת פלגי מים כנראה תתמודד במכרז, הקביעה שבתקופת החפיפה היא תקבל תשלום והזוכה לא יקבל תשלום, כאשר תקופת החפיפה היא על פי שיקול דעת המזמין, מדובר במצב שמייצר לפלגי מים יתרון על פני כל המציעים,	סעיף 1.3 סעיף 1.4	58



# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



<p><b>בתק' החפיפה יחולו על המתפעל הנוכחי / היוצא.</b></p>	<p>שצריכים לתמחר את הפעלת המט"ש בתקופת החפיפה, ופלגי מים לא צריכה. <b>מבוקש להבהיר שבתקופת החפיפה ישולם לזוכה על העבודה שהוא מבצע</b></p>		
<p>ראה ס' 1 לחוזה השדרוג, נספח 6.07 למסמכי המכרז, בפרק שכותרתו "מסירת המכון לקבלן", עמוד 489 לחוברת המכרז.</p>	<p>מה האחריות של פלגי מים בכל הקשור למסירת המט"ש? היא חייבת למסור את כל מערכות המט"ש תקינות ופועלות?</p>	<p>סעיף 1.3</p>	<p>59</p>
<p>כן, כמו בכל מט"ש מוניציפאלי שמורכב מסניטרי ושפכי תעשייה כך גם מט"ש באקה.</p>	<p>האם מוזרמים כיום שפכי תעשייה למט"ש? באיזה היקף?</p>	<p>סעיף 1.7</p>	<p>60</p>
<p>בקשה נדחית. על הקבלן לעמוד באיכויות בכל עת גם אם מוזרמים שפכי תעשייה. מט"ש מוניציפאלי כמו בכל מט"ש אחר בארץ אינו מורכב רק משפכים סניטריים אלא מתמהיל של סניטרי עם תעשייתי. הכרה בחריגה בקולחים תתקיים רק במקרה והוכח בבדיקת מעבדה מוסמכת כי נכנסו שפכים רעילים למט"ש ואף כי הקבלן ביצע את כל פעולות ההבראה הנדרשות ותפעל את התהליך באופן מיטיבי עדין ישנה חריגה.</p>	<p>מבוקש להבהיר שככל שיוזרמו שפכי תעשייה למט"ש ו/או שפכים שאינם סניטריים, ובעקבות זאת הקבלן הזוכה לא הצליח להגיע לאיכויות הקולחין - לא יהיה בכך כדי להוות אי עמידה בדרישות ולא יוטלו על הקבלן סנקציות כלשהן.</p>	<p>סעיף 1.7</p>	<p>61</p>
<p>הוצג במסגרת סיור הקבלנים.</p>	<p>מבוקש להבהיר מהם התנאים לקבלת אישור רשות המים</p>	<p>סעיף 1.13</p>	<p>62</p>
<p>ההערה מתקבלת. בסעיף 2.4 יובהר כי המציע, יחשב כמי שביצע את הפרויקט, בין אם מדובר בקבלן ראשי או בקבלן משני, רק אם ביצע את כל העבודות הכלולות בהגדרת המונח פרויקט.</p>	<p>השלמת פרויקט - על פי ההגדרה שבסעיף, קבלן יכול לעמוד בתנאי, גם אם ביצע חלק מהפרויקט כקבלן משנה, מאחר שהדרישות מתייחסות לפרויקט ולא דווקא למה שביצע הקבלן. <b>מבוקש להבהיר שפרויקט ייחשב כפרויקט שהשלים המציע בתנאי שהמציע או קבלן משנה של המציע ביצעו את כל העבודות הכלולות בהגדרת המונח פרויקט.</b> כלומר, ככל שקבלן אחר ביצע חלק מהעבודות, גם אם עשה זאת תחת אותו מזמין (שאינו המציע) - אין מדובר בפרויקט שהושלם על ידי המציע.</p>	<p>סעיף 2.4</p>	<p>63</p>
<p>ביחס לתקופה הנדרשת, הטופס תוקן בעקבות שאלת הבהרה קודמת, לגבי התוכן של הטופס, הבקשה נדחית.</p>	<p>פרויקטים שהושלמו ב- 5 על פי תנאי הסף נדרשים השנים האחרונות (5 השנים שקדמו למועד הגשת הטופס שיש למלא בו את הפרטים ההצעות). אבל של הפרויקטים מתייחס לשנים 2018-2023. <b>מבוקש להבהיר שלא ניתן להציג פרויקטים להציג פרויקטים שהושלמו בשנת 2018, ויש שהושלמו בשנים 2019-2023</b> כמו כן, יש לתקן את הטופס כך שיוצהר בו היקף הנדרשות הספיקה ואישור על סוגי העבודות</p>	<p>סעיף 2.4 סעיף 2.5</p>	<p>64</p>



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



	<b>שבועו (עבודות הנדסיות אזרחיות, אספקה (ובקרה והתקנה של ציוד אלקטרומכני, חשמל</b>		
הטופס תוקן (מצ״ב טופס 6.18)	דרישת תנאי הסף מתייחסת לעבודות אחזקה במשך 3 שנים רצופות מתוך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, אבל הטופס 6.18 מתייחס לשנים 2018-2022. מבוקש להבהיר כי יש להציג ניסיון בשנים 2019-2023.	סעיף 2.8	65
אין שינוי בתנאי המכרז	על פי דרישת תנאי הסף יש להציג עבודות של אחזקת מטי"ש "עירוני" אחד לפחות. מבוקש להבהיר שהכוונה היא <b>שאינ מדובר במט"ש תעשייתי</b> .	סעיף 2.8	66
<b>יובהר כי הדרישה לקבלת דוחות כספיים היא חלק מתנאי הסף, שנועדה לבחון איתנות פיננסית של המציע.</b>	מבוקש להבהיר מדוע צריך לדרוש דו"חות כספיים מבוקרים, אם אין דרישה בתנאי הסף שקשורה לדו"חות הכספיים?	סעיף 2.11	67
מאחר והגשת הדוחות הכספיים היא חלק מתנאי הסף, אזי עיון בדוחות יהיה על פי כל דין.	אם בכל זאת צריך להגיש את הדו"חות הכספיים - מבוקש להבהיר שהדו"חות יימסרו לעיון מי עירון בלבד, לא ייעשה בהם שימוש לצרכים אחרים למעט לצורך המכרז, ולא יימסרו לעיון מציעים אחרים.	סעיף 2.11	68
מאושר.	מבוקש להבהיר כי המציע יכול לעמוד בתנאי סף זה באמצעות השתתפות של נציג חברת האם שלו (100% בעלות במניות).	סיוור קבלנים	69
<b>עלות מסמכי המכרז היא עלות סבירה ובהתאם לאמור בסעיף 17 לתקנות חובת המכרזים - 1993. יובהר כי, רכישת מסמכי המכרז איננה חלק מתנאי הסף, כמו כן, בסעי' 5.1 (12) בחוברת המכרז יתווסף לסיפא של הסעי' ההיגד הבא, "בכפוף להוראות כל דין".</b>	מאחר שהתאגיד מחוייב לפעול על פי חוק חובת המכרזים ותקנותיו, מבוקש להבהיר כי התשלום של 1500 ש"ח עבור המסמכים אינו תנאי להשתתפות במכרז (ראו סעיף 2א (1) לחוק חובת המכרזים), ואין חובה להציג קבלה על רכישת המסמכים.	סעיף 3.8 וסעיף 12	70
אפשר להסתפק בתעודת עוסק מורשה, בצירוף אישור ניהול ספרים בתוקף מאגף המכס והמע"מ ורשות המסים.	מבוקש להבהיר כי די בתעודת רישום כמע"מ, ואין צורך ב"אישור שנתי" כזה.	סעיף 5.1 (6)	71
אין צורך בהגשת ערבות מבוילת.	חובת הביול של מסמכים, לרבות ערבויות, בוטלה. מבוקש להבהיר שאין צורך בהגשתה של ערבות "מבוילת".	סעיף 6.1	72
הטופס תוקן. מצ״ב טופס 6.20	הניקוד ניתן עבור ניסיון ב- 8 השנים האחרונות, אבל טופס 6.20 מתייחס לשנים 2015-2022. יש לתקן ולהבהיר כי הניקוד יינתן בגין פרויקטים בשנים 2016-2023.	סעיף 11.3 אמת מידה 1	73
הפרויקטים שיוצגו לצורך הניקוד ההצעה באמת מידה 1 יפול שיבוצעו על ידי המציע בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו. יחד עם	מבוקש להבהיר כי נדרש שבפרויקטים שהוצגו לצורך הניקוד המציע ביצע בעצמו או באמצעות קבלני משנה שלו את כל המערכות הנדרשות (אספקה והתקנה של מערכות אלקטרומכניות, חשמל ובקרה; עבודות הנדסיות).	סעיף 11.3 אמת מידה 1	74



# מיא וואדי עארע

## תאגיד מי עירון



<p>זאת, יש לצרף חשבון סופי ומאושר על שם המציע.</p>			
<p>ככל שאי עמידה בתקציב ההקמה (תוך השוואה בין מחיר החוזה אל מול החשבון הסופי) נובעת מסיבות הקשורות במזמין, על המציע לדרוג כי המזמין יציין זאת במפורש בטופס.</p>	<p>מבוקש להבהיר שהקריטריון של "עמידה בתקציב ההקמה" לא ייקח בחשבון תוספות שנעשו ביוזמת המזמין.</p>	<p>סעיף 11.3 אמת מידה 2</p>	<p>75</p>
<p>תוקן</p>	<p>הטופס הרלבנטי, 6.22, מתייחס בסעיף 7-8 לעבודות הקמה ולא לעבודות תפעול.</p>	<p>סעיף 11.3 אמת מידה 3</p>	<p>76</p>
<p>מובהר כי על אף האמור בסעיפים 11.4 ו- 13.1, העבודה בכללותה תימסר לזוכה אחד.</p>	<p>לכאורה על פי הפיסקה השלישית של סעיף 11.4 ולפי סעיף 13.1 המזמין רשאי לבחון יותר מזוכה אחד במכרז ולפצל את העבודה. <b>מדובר בעבודות שדרוג - איך תהיה החלוקה בין שני המציעים?</b> איך תיושם האחריות לסיים את כל העבודות תוך 570 ימי לוח? זוכה אחד לא יכול להיות אחראי לעבודות שיבצע זוכה אחר. <b>מבוקש להבהיר שהעבודה תימסר לזוכה אחד בכללותה.</b></p>	<p>סעיף 11.4, סעיף 13.1</p>	<p>77</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>מבוקש להבהיר מהם התנאים לקיומו של משא ומתן, כאמור בפיסקה החמישית בסעיף, וכיצד ינוהל משא ומתן זה, אם ינוהל. <b>החלטה בדבר קיומו של משא ומתן לאחר שכבר ידוע מי המציע שאמור לזכות במכרז, מעלה חשש בדבר רצון למנוע ממציע זה את הזכייה, ולכן יש לקבוע את התנאים לעריכת המשא ומתן לפני מועד הגשת ההצעות</b> (פער בין הצעות; פער מהאומדן; וכדומה).</p>	<p>סעיף 11.4</p>	<p>78</p>
<p>לסעיף 14.2 יתווסף, ברישא של הסעיף, ההיגד הבא "בכפוף לכל דין". מובהר כי, התאגיד פועל ויפעל על פי הוראות הדין.</p>	<p>מדובר בסעיף לא חוקי העומד בסתירה לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז - 2017. יש לתקן את הוראות הסעיף, כך שהתשלום לספק יתבצע לא יאוחר ממועד אישור החשבון + ימים, בהתאם להוראות 3(ו) לחוק זה. לתשומת לבכם - סעיף 7 לחוק קובע שאין להתנות על החוק אלא לטובת הספק.</p>	<p>סעיף 14.2</p>	<p>79</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>על פי הסעיף, מחירי החוזה הם ללא התייקרויות. <b>מדובר בפרויקט שדרוג לאורך תקופה ארוכה של מעל לשנה וחצי ממועד צו התחלת העבודה הראשון (ס' 1.7), שלא ידוע מתי יינתן ואינו חייב לכלול את מלוא העבודות, ולאחר מכן תקופת תפעול של שנה וכן 4 תקופות אופציה נוספות של שנה כל אחת (ס' 1.9).</b> הדרישה לנקוב במחירים היום שיהיו מחירים סופיים לתקופה עתידית של מעל שנה וחצי שדרוג ועוד 5 שנים אחריה (כלומר - תקופה של מעל ל- 6 וחצי שנים) היא לא סבירה לחלוטין. מבוקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום אחר במכרז - (1) מחירי השדרוג יוצמדו למדד תשומות הבניה (2) מחירי התפעול יוצמדו למדד המחירים לצרכן</p>	<p>סעיף 15.2</p>	<p>80</p>



# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



הבקשה נדחית.	על פי הסעיף, ובאופן לא שגרתי, נקבע שהמזמין רשאי לבצע את הביטוחים בעצמו, ולחייב את הקבלן בעלות הביטוחים. <b>מדובר בעלות לא ידועה שלכאורה אמורים לקחת בחשבון בהכנתה של ההצעה</b> , בניגוד לביטוחים שעורך הקבלן (סעיף 2.3), לגביהם ידוע לקבלן מה הן העלויות. לאור האמור נדרש התאגיד להבהיר מה יהיה התשלום בגין הביטוחים, ככל שאלה יבוצעו על ידי התאגיד, או לחילופין – להבהיר שהביטוחים ייערכו על ידי התאגיד רק ככל שהקבלן לא יעמוד בחובתו לרכוש ביטוחים על פי סעיף 2.30.	סעיף 2.31	81
מובהר כי תקופת ההפעלה תחל עם סיום ההרצה.	הסעיף קובע כי "תעודת סיום" היא תעודת גמר הרצה, לאחריה תחל תקופת ההפעלה. לעומת זאת, בסעיף 15 לחוזה לתקופת השדרוג נכתב כי תקופת ההפעלה תחל רק לאחר קבלת תעודת גמר מהוועדה המקומית וקבלת רישיון עסק. מבוקש להבהיר כי תקופת ההפעלה תחל עם סיום ההרצה.	סעיף 2.54	82
הבקשה נדחית	מבוקש כי תינתן התראה סבירה ואפשרות לתיקון הליקוי בטרם נקיטה בפעולה כלשהי כדוגמת סילוק יד / ניכוי כספים / חילוט ערבות.	סעיף 2.33 סעיף 2.76	83
אין שינוי	מבוקש להבהיר, כי הדרישה לעמידת הזוכה בלוח הזמנים של 570 יום לסיום העבודות והשלמת ההרצה מתייחסת רק למקרה בו יינתן צו התחלת עבודה אחד לביצוע כלל העבודות. במקרה בו יינתנו צווי התחלת עבודה חלקיים / בשלבים – יש לאפשר התאמה, בהסכמה עם החברה הזוכה, של לוח הזמנים לחלקי העבודות שיידחו.		84
קיים היתר.	מבוקש להבהיר האם קיים רישיון עסק למכון		85
לא רלוונטי למכרז.	מבוקש להבהיר האם קיים כיום היתר בנייה לכל המבנים הטעונים היתר בשטח המכון		86
הצוות התורן יאושר ע"י המזמין	מבוקשת הבהרה מהו הרכב ה"צוות התורן" שנדרש לשהות בשטח המכון ומהן "שעות עבודה רגילות"	סעיף 10	87



הבהרה יזומה הבהרה לכתב הכמויות		188
המחיר מתייחס לעבודה בשני הריאקטורים	15.04.01.0001	189
ווסתי תדר למפוחים נמצאים בפרק החשמל	15.04.01.0003	190
צנרת האוויר תהיה Schedule 10 כאמור סעי' 15.04.01.0004	15.04.01.0007-0011	191
מגופי הפרפר יהיו ידניים	15.04.01.0012-0019	192
האוגנים והאוגנים העיוורים יהיו תקן DIN PN16	15.04.01.0020-0029	193
מעברי הקוטר יהי אקסצנטריים	15.04.01.0030-0035	194
צנרת הפלדה הינה בהתאם למפורט בסעיף 4.15.1.12 במפרט הטכני, באורך של כ- 35 מטר בקוטר 6" ועוד 5 מטר בקוטר 4" . בנוסף, אביזרים כמו אל חוזרים, מגופים וכל אביזר אחר נדרש להתקנה מושלמת ובנוסף מיקסר סטטי מפלדה עם אוגנים בקוטר הצינור עליו מותקן (6") באורך של עד 1 מטר בעל ירידת לחץ מינימלית. הפירוט הנ"ל, הינו לצורכי הערכה בלבד. הקבלן נדרש להתקין את כל מערך הצנרת בשלמות לפי המחיר הנקוב בסעי'.	15.06.01.0006	195
אותם הערות כנ"ל עבור צנרת, מגופי פרפר, תקן אוגנים, מעברי קוטר, מערך צנרת ואבזרים לצנטריפוגה.	תת פרק עיכול בוצה 15.07	196
משטחי הבטון שיבוצעו בסעי' זה, היו עשויים מבטון ב-30, עובי 30 ס"מ כולל מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ כולל זיון, סעי' זה כולל עמודים מבטון ב-30 בחתך מוערך 40*40 ס"מ בגובה 1 מטר ובכל מקרה ע"פ תוכניות הביצוע. בניגוד לאמור בכתב הכמויות, סעי' זה אינו ביחי' קומפלט אלא ישולם פר מ"ק. כאשר כמות מוערכת כ-90 מ"ק, מחיר 2480 ₪ למ"ק, סה"כ לסעי' זה 223,125 ₪.		197

• אין באמור בהודעה זו לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.

• אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת

חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בברכה,

אינג'. חוסיין מחאמיד

מנכ"ל מי עירון