



מים ואדי עארע
תאגיד מי עירון

מים ואדי עארע



MYAH.CO.IL



נוהל טיפול בתקלות ביוב

באזורים רגישים

כללי:

בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), תשע"ב-2011, התאגיד יקבע נוהל לטיפול בדליפות ביוב.

מטרה:

מטרת נוהל זה להנחות את מנהל התפעול והמפקחים בטיפול בדליפות וגלישות ביוב.

- התאגיד בצע מיפוי לנקודות רגישות של גלישות ביוב לסביבה, אותרו האזורים והוקמו 4 קבוצות למטרה זן לפי חלקות התאגיד לאשכולות אחזקה, להלן הנקודות/ קבוצות:
 - 1- גלישות נחל מסקה מעלה עירון, אזורים חקלאיים גבעת עוז עד מט"ש מעלה עירון
 - 2- מאסף מועאווייה כפר כרע
 - 3- מאסף באקה גית נחל חדרה ואדי אבו נאר מחיבור באקה המזרחית עד מט"ש באקה גית
 - 4- טיבה אזור מאסף צפוני ופתרון ליד קאר האוס.
- הקווים והנקודות לעיל מודגשים בצבע אדום במערכת ה-GIS.
- בארבע הקבוצות משתתפים מנכ"ל התאגיד, מהנדס התאגיד, מפקח אזורי, קבלן מבצע ורשות הטבע והגנים (יובל).
- בקבוצה מתקבלים סיורים ודיווחים על אזורים אלה וגיבוי תמונות לפני ואחרי הטיפולים.
- קיים צ'ק לסט / דוח סיור שהמפקחים ממלאים מדי שבוע.

טיפול בדליפות:

- בעת גילוי דליפה בקו ביוב ראשי או מתחנת שאיבה ידווח מיידיית בטלפון:
 - למוקד הסביבה בטלפון *6911
 - לרשות הבריאות במידה והדליפה היא באזור מגן או לים.
 - לרשות המים במידה והדליפה באזור המגן של הבארות או סמוך למקור מים.
- בתוך 24 שעות מגילוי הדליפה ידווח בכתב למוזכרים לעיל, הדיווח יכלול:
 - (א) מקור הדליפה, מקומה, היקפה ונקודת הציון שלה;
 - (ב) התאריך והשעה שאירעה או שהתגלתה הדליפה;
 - (ג) סיבת הדליפה אם ידועה ותיאורה;
 - (ד) פעולות שביצעה ושכונתה לבצע לתיקון הדליפה;
- לאחר סיום האירוע ידווח על ביצוע הפעולות והחזרת מצב לקדמותו למוזכרים לעיל לפי העניין.
- בתוך שבועיים מגילוי הדליפה מהנדס התאגיד/מפקח האזור ימסור למוזכרים לעיל לפי העניין, דו"ח על כמות השפכים שדלפו ועל פעולות שנקטה להפסקת הדליפה ומניעת הישנותה.

א.א.פחם - כביש ראשי - ת.ד. 677 - מיקוד 30010
 ام الفحم - الشارع الرئيسي - ص.ب. 677 ميكود. 30010
 www.myah.co.il mayeroon@gmail.com

1-800-50-60-59