



תאריך עדכון מסמך 26.09.2024

תאגיד מי עירון

מכרז פומבי מס' חוזר 07/2024 – עבודות שדרוג מט"ש באקה ג'ת  
מסמך הבהרות מס' 5

בעקבות שאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי תאגיד מי עירון (להלן: "התאגיד"), מתכבד התאגיד להשיב כמפורט להלן :

מס'	שם המסמך	עמ'	שם הפרק	מס' סעיף/ תיאור סעיף	שאלות/בקשות	הבהרות/תשובות
	מפרט טכני			4.15.1.10.6	מה הכוונה? Maintenance platform	במידה ונקודות התחזוקה של המכונה מעל גובה 1.8 מ' מהרצפה נדרש משטח תחזוקה
	מפרט טכני			4.15.1.10.6	האם אפשר להציע פוליאסטר? Enclosed cover with StSt enclosures	אפשרי
	מפרט טכני			4.15.1.10.6	מה אקוויולנטי לATEX? Explosion proof code according to NFPA 820	לא ברורה השאלה. המנוע צריך להיות לפי הנחיות ה- NFPA 820 Class 1, במהדורתו האחרונה, Division 2
	מפרט טכני			4.15.1.10.6	האם ניתן להציע מידות אחרות העומדות בביצועים? Top enclosure outlet port diameter	כן, אך לא פחות מהנדרש במפרט
	מפרט טכני			4.15.1.10.6	האם אפשרי? Belt misalignment shall be corrected by tracking rolls actuated by hydraulic or electromechanical cylinder	אפשרי



# מיא וואדי עארה



## מאגיד מעצירות

נספח חלק 1  
מיא וואדי מנסג  
והוראות  
משתתפים

מספר חלק	15	מידע	2	הבקשה לדוחות כספיים
משתתפים	משתתפים	והוראות	להשתתפות	מבוקרים לשנים 2020, 2021, 2022 : מבוקש להבהיר כי החברה המציעה הינה חברה פרטית ועל כן דוחותיה אינם חשופים לציבור ועל כן העברה של דוחות כספיים צריכה להיות מלווה בהסכם NDA (הסכם סודיות) חתום מצד התאגיד, לחלופין, מבוקש להסתפק במתן הצהרה חתומה (ע"י רואה חשבון חיצוני של המציע) בדבר האיתנות הפיננסית של המציע, לדוג' מחזור ההכנסות מינימאלי של XXXX אש"ח ו/או הון עצמי מינימאלי של XXXX אש"ח
1	כרך ב'	26	14.2	מבוקש כי סכום העיכבון (5% מערך החוזה) יישא הצמדה.
2	כרך ב'	26	15.2	מבוקש כי תשלום התייקרות במקרה בו הביצוע יתארך מסיבות שאינן תלויות בקבלן.
3	כרך ב'	41	2.25	מבוקש לציין במפורש את התשלום המינימאלי שהקבלן יהיה זכאי במקרה כאמור. אנו מבקשים תשלום מינימאלי של 10% מהיקף העבודה בגין קבלן משנה מתוקף עבודותיו עבור שירותי מנהל עבודה ובטיחות.
4	כרך ב'	43	2.27	מבוקש כי אחריות הקבלן תהיה ישירה בלבד ועד לערך החוזי של הפרויקט.
5	כרך ב'	43	2.28 (1)	מבוקש כי לאחר המילים "תוך כדי ביצוע עבודות הבדק" יתווספו המילים "עקב מעשה או מחדל של הקבלן".





6	פרק ב' מיא וادي عارة	52	פרק ב' מיא וادي عارة	2.51 (1)	מבוקש כי לאחר המילים "במועד שנקבע בחוזה" יתווספו המילים "שלא בנסיבות התלויות במזמין".	הבקשה נדחית
7	כרך ב'	56	פרק ז	2.55 (2)	תקופת האחריות המבוקשת הינה חמש שנים מתקופת הבדק. מבוקש כי תקופת האחריות לא תעלה על 24 חודשים ממועד סיום ההרצה ולחלופין תסתיים במועד בו הפסיק הקבלן להפעיל את המט"ש. אך לא פחות מ-24 חודשים ממועד סיום ההרצה	הבקשה נדחית
8	נספח- א' הוראות והנחיות בטיחות לעובדי מים וביוב :	504		5.10.13 (א')	חל איסור להשתמש בחגורת בטיחות ועל כן מבקשים למחוק את סעיף זה.	השימוש בהוראות הבטיחות בהתאם לחוקי הבטיחות הרלוונטיים לביצוע העבודה
9	הסכם הפעלה ותחזוקה	עמוד 481	הצהרת הקבלן	2.1.3	הצהרת הקבלן – נבקש להוסיף את המילים "בתנאי שהנ"ל עומד בדרישות החוק" לאחר המילים "והשומנים"	הבקשה נדחית. ישנה טעות סופר במקום קולחים הכוונה הייתה לשפכים
10	הסכם הפעלה ותחזוקה	עמוד 481	הצהרת הקבלן	2.1.6	יש לתקן את המועצה האזורית חוף הכרמל לתאגיד מי עירון	טעות סופר- הכוונה היא למועצה מקומית ג'ת
11	הסכם הפעלה ותחזוקה	עמוד 487	הצהרת הקבלן	16.13.1	נבקש להוסיף לאחר המילים: "כי במקרה של אי עמידה בערך הממוצע"...למעט במקרים בהם המזמין חרג באיכויות ההזרמה...	הבקשה נדחית
12	הסכם הפעלה ותחזוקה	עמוד 487	הצהרת הקבלן	סעיף 17	אופן תשלומים לקבלן - אינו רלוונטי לחוזה תפעול, נבקש להסיר ולעדכן את הסעיף בהתאם.	הבקשה נדחית
13	הסכם הפעלה ותחזוקה	עמוד 519	נספח ב' מפרט מיוחד	הערה מתחת לטבלה 1	נבקש להסיר הערה זו – הקבלן אינו יכול להתחייב לאיכות הקולחים כאשר המט"ש אינו מתוכנן לטפל בהם	הבקשה נדחית



# מיא וואדי עארע

## תאגיד מי עירון



<p>לשיקול הקבלן לשלוח נציגיו לבדיקת המאגר</p>	<p>נבקש לקבל דוח מצב קיים של המאגר כולל בדיקת ע"י קונסטרוקטור (כולל סוללות) וכן תיעוד של המאגר, מצב מוצקים וגבבה בקרקעית וכן מועד אחרון בו רוקן ונוקה</p>	<p>סעיף 3.2.11</p>	<p>נספח ב' מפרט מיוחד</p>	<p>עמוד 532</p>	<p>הסכם הפעלה ותחזוקה</p>	<p>14</p>
<p>באגני האיור יותקנו מדים חדשים: חמצן, ניטראט, אמוניה ו-ORP. מדים בשפכים ובקולחים- ירכשו ע"י התאגיד, לבדוק עם קרן או לחלופין התאגיד יבקש ייתן לקבלן הוראה לספק ולהתקין אותם.</p>	<p>אלו מדים יותקנו באגני האוויר? אלו מדים ירכשו על ידי התאגיד?</p>	<p>3.2.12</p>	<p>נספח ב' מפרט מיוחד</p>	<p>עמוד 533</p>	<p>הסכם הפעלה ותחזוקה</p>	<p>15</p>
<p>בדיקות אלו ידרשו לביצוע ע"י הקבלן רק במצב שיש בעיה בתהליך הדינמיפיקציה. במצב זה יש לבדוק את ריכוזי החמצן והניטריטים שחוזרים לאזור האנוקסי באגנים שמהווים, בין היתר, מקור אפשרי לפרעה לתהליך. מודגש כי תפעול המשקעים השניוניים חייב להיות מיטבי עקב מגבלת שטח שיקוע כמפורט בפרשה הטכנית</p>	<p>נבקש הבהרתכם מדוע נדרשת בדיקת חמצן מומס וניטראט בזרם RAS</p>	<p>ו' סחרור בוצה (3)</p>	<p>נספח ב' מפרט מיוחד</p>	<p>עמוד 539</p>	<p>הסכם הפעלה ותחזוקה</p>	<p>16</p>
<p>מקובל, במידה ויהיה צורך בביצוע בדיקות ע"פ הדרישות במסמכי החוזה, הקבלן יבצע את הבדיקות ויישא בעלויות</p>	<p>"עלות הבדיקות הינה עד 2% מהעלות הכוללת של החוזה. עלות זו תנוכה מחשבון הקבלן." מבקשים לבטל סעיף זה.</p>	<p>סעיף 2.4 תת סעיף 4</p>	<p>תנאי החוזה לביצוע על ידי הקבלן</p>	<p>עמי 49</p>	<p>כרך ב' חלק 2</p>	<p>17</p>
<p>תקופת האחריות לתשרע, לאורך חמש שנים מתום תקופת הבדק כאמור בחוזה</p>	<p>"תקופת האחריות הינה לתקופת האחריות – תשרע לאורך חמש שנים מתום תקופת הבדק, אלא אם נאמר אחרת במוסף לחוזה. תקופת האחריות הינה לכל שבר מכני או השבתת ציוד אלקטרומכני או אלקטרוני הדורש החלפתו עקב פגם בייצור." לעומת זאת בעמ' 112 סעיף 4.15.1.8 תת סעיף ז (תקופת האחריות לציוד) מצוין כי "המחיר עבור אספקה והרכבת ציוד, או הרכבת ציוד שכבר סופק, יכלול מתן אחריות הספק</p>	<p>סעיף 2.55 תת סעיף 2</p>	<p>תנאי החוזה לביצוע על ידי הקבלן</p>	<p>עמי 56</p>		<p>18</p>





# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



	<p>למשך שנתיים לפחות. מודגש כי עבור: משאבות, מפוחים, צנטריפוגות, מערכת מינון פולימרים, מערבלים והמסמיכים הגרביטציוניים, תקופת האחראיות תהיה 18,000 שעות עבודה. תקופת האחראיות עבור כל פריט ציוד תחל לאחר תום תקופת ההרצה של המתקן השלם, גם אם פריט הציוד המסוים הותקן קודם"</p> <p>נבקש להבהיר את הסתירה בנושא תוקף אחראיות ולקבע אותו לשנתיים ממועד הרצה בלבד.</p>					
<p>סכום מינימלי של תשלום ביניים עומד על 500,000 ₪ (במידה והקבלן ביצע עבודות בהיקף זה לכל הפחות).</p>	<p>נבקש לקבל הבהרה כי סכום מינימאלי של תשלום ביניים עומד על 500,000 ₪.</p>	<p>סכום מינימאלי של תשלום ביניים</p>		<p>עמ' 478</p>		<p>19</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>נבקש למחוק את הסעיף.</p>	<p>סעיף 7.3</p>		<p>עמ' 20</p>	<p>מסמכי המכרז</p>	<p>20</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>נבקש למחוק את הסעיף.</p>	<p>סעיף 7.6</p>		<p>עמ' 21</p>		<p>21</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המלל: "למעט אם יש מדובר בשינויים אשר אין בהם כדי לפגוע במהות הכיסוי הביטוחי".</p>	<p>סעיף 7.7</p>		<p>עמ' 21</p>		<p>22</p>
<p>הבקשה מקובלת</p>	<p>בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המלל: "על אף האמור אי המצאת אישורי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא לאחר שפנה המזמין לקבלן בבקשה לקבלת אישורי הביטוח והקבלן לא פעל להמצאתם תוך 10 ימי עסקים מיום הבקשה".</p>	<p>סעיף 7.10</p>		<p>עמ' 21</p>		<p>23</p>



# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



<p>הבקשה נדחית</p>	<p>נבקש למחוק את המלל מה- "המהווים אישור" ועד סיום המשפט "...הביטוחים הנדרשים".</p>	<p>סעיף 7.11</p>		<p>עמ' 21</p>	<p>24</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>ונבקש להוסיף מגבלת אחריות בנוסח המוצע להלן:  <i>הגבלת אחריות</i>  <i>מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) המזמין הודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים.</i>  <i>על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנוק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום הצעת המחיר והמזמין פוטר את הקבלן ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצויין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".</i></p>	<p>פרק ג' - נזיקין וביטוח</p>		<p>עמ' 43</p>	<p>25 תנאי ביצוע החוזה על ידי הקבלן</p>





# מיא וادي عارة תאגיד מי עירון



הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (1) – לאחר המלל: "הקבלן מתחייב לבצע" יש להוסיף את המלל: " בין בעצמו ובי באמצעות מי מטעמו".	2.30 – ביטוח על ידי הקבלן	עמ' 43	26
הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (1) (א) – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "ואשר מהווה חלק מהעבודות".	2.30 – ביטוח על ידי הקבלן	עמ' 43	27
הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (1) ג – ביטוחי רכב – יש להעביר לגורמים הרלוונטיים המטפלים בביטוח רכב בחברתכם.	2.30 – ביטוח על ידי הקבלן	עמ' 43	28
הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (1) ד – ביטוח חבות מוצר - יש למחוק את המלל: "לפחות 7 שנים ממועד מסירת החזקה .. למזמין" ולכתוב: "12 חודשים. הקבלן מתחייב להחזיק פוליסה כאמור לתקופה נוספת בת 36 חודשים מיום סיום העבודות ומסירתן למזמין".	2.30 – ביטוח על ידי הקבלן	עמ' 43	29
הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (2) - לאחר המילה: "לעיל" יש להוסיף את המלל: "למעט הפוליסות המפורטות בסעיף קטן (ג)". בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "ו/או נוסח יועץ".	2.30 – ביטוח על ידי הקבלן	עמ' 44	30
הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (3) – יש למחוק את המלל: "לכל הפוליסות" ולכתוב במקום: "לפוליסת עבודות קבלניות".	2.30 – ביטוח על ידי הקבלן	עמ' 44	31



הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (4) – יש למחוק את הסעיף.	2.30 – ביטוח על ידי הקבלן	עמ' 44	32
הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (5) – יש למחוק את הסעיף ולכתוב: " הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין אישור ביטוח עבודות קבלניות עם תחילת ביצוע העבודות ו/או הנחת ציוד באתר העבודות, המוקדם מבין המועדים".	2.30 – ביטוח על ידי הקבלן	עמ' 44	33
הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (7) – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: , ככל שאין בכך כדי לפגוע באינטרס הקבלן".	2.30 – ביטוח על ידי הקבלן	עמ' 44	34
הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (8) – יש למחוק את הסעיף ולכתוב: "תגמולי הביטוח בגין נזק המכוסים בפרק אי ישולם לקבלן לצורך קימום הנזק".	2.30 – ביטוח על ידי הקבלן	עמ' 44	35
הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (9) (ג) – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "למעט אם מוטלת על האמורים חבות על פי דין לנזקים כאמור".		עמ' 44	36
הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (9) א – 2.30 (9) ב – יש למחוק את הסעיפים וזאת לאר התחייבות הקבלן לערוך ביטוח עבודות קבלניות הכולל שלושה פרקים.		עמ' 44	37
הבקשה נדחית	סעיף 2.30 (9) ג' – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "ככל שלא מוטלת על האמורים חבות על פי דין לנזקים כאמור".		עמ' 44	38





# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



<p>הבקשה נדחית</p>	<p>סעיף 2.30 (9) וי – יש למחוק את הסעיף. הסעיף אינו ברור.</p>		<p>עמ' 44</p>	<p>39</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>נבקש להוסיף את הסעיף להלן בפרק זה: ביטוחי המזמין</p> <p>לא יאוחר ממועד ההתקשרות ולמשך כל תקופת העבודות ולמשך כל תקופת ההסכם, מתחייב המזמין לערוך ולקיים, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדון בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן:</p> <p><b>א.</b> פוליסת ביטוח "אש מורחב" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש לרבות שבר מיכני, למבנים ומתקנים על כל מערכותיהם וצמודותיהם, לרבות המט"ש וכל מתקן אחר אשר בבעלות ו/או באחריות ו/או בחזקה של המזמין, למלאים ולתכולה מכל סוג ותיאור הנמצאים באתר העבודות ו/או השירותים ובסביבתם, במלוא ערכי כינונו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים סיכוני אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה, גניבה ושוד.</p> <p><b>ב.</b> פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות למזמין עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף 2.44 א' לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ-24</p>	<p>פרק ג' – נזיקין וביטוח</p>	<p>עמ' 43</p> <p>תנאי ביצוע החוזה על ידי הקבלן</p>	<p>40</p>



# מיא וואדי עארע

## תאגיד מי עירון



חודשים. המזמין רשאי לא לערוך ביטוח אבדן הכנסות לעיל, בחלקו או במלואו, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 2.44 ד' להלן כאילו נערך הביטוח במלואו.

**ג. הביטוחים**  
המפורטים בסעיפים 2.44 (א) – 2.44 (ב) לעיל יכללו סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון

**ד. המזמין מצהיר כי** היא פוטר את הקבלן ו/או מי מטעמו, מכל אחריות לנזק שהמזמין זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או החלתו של סעיף ביטוח חסר בפוליסות ו/או אי מילוי הוראות הפוליסות) על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

מוסכם כי ככל והאתר ו/או המבנים ו/או המתקנים ו/או הרכוש כאמור בהסכם זה ולעיל אשר בהם ניתנים השירותים ו/או מבוצעות העבודות נשוא הסכם זה נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או ברי רשות מטעם המזמין ו/או צדדים שלישיים הפועלים עם המזמין ו/או ברשות בעלי זכויות נוספים ובין היתר מלווים, בעלי קרקע ו/או בעלי רשויות, בעלי תשתיות וכו', המזמין יקבל הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, גם לגבי נזק לרכוש ו/או אובד

<p>א. הבקשה מקובלת ב. הבקשה נדחית ג. הבקשה מקובלת ד. הבקשה נדחית ה. מחיקת קודים 324 ו-341, אינה מקובלת ו. קוד 334 טרשנים: תקופת</p>	<p>א. פינוי הריסות – לאחר המלל: "10% משווי הפרויקט" נבקש להוסיף את המלל: "מקסימום 1,200,000 ש"ח". ב. הוצאות שכ"ט אדריכלים – נבקש למחוק 150,000 ש"ח ולכתוב 100,000</p>	<p>פוליסת עבודות קבלניות – פרק א'</p>	<p>עמ' 579</p>	<p>נספח 6.19 אישור ביטוחי הקבלן</p>	<p>41</p>
---	---	---------------------------------------	----------------	-------------------------------------	-----------





# מיא וادي عارة תאגיד מי עירון



<p>חודשים 24 תחזוקה חודשי 12 מתוכם תחזוקה מורחבת</p>	<p>ש.ג. נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים – לאחר המלל: "10% משווי הפרויקט, נבקש להוסיף את המלל: "מקסימום 800,000 ש"ח". ד. הוצאות עבודה ותיקונים לאחר הנזק – נבקש למחוק 250,000 ש"ח ולכתוב: "100,000 ש"ח". ה. קודים – נבקש למחוק קודים – 324,341. לעניין קוד 334 – יש לציין – "12 חודשים"</p>					
הבקשה נדחית	<p>סעיף א' – לאחר המלל: "בביצוע העבודות" יש להוסיף את המלל: "ואשר אנחנו זכאים לשיפוי בגינו בהתאם לביטוחי הרכוש הנערכים על ידינו או היינו זכאים לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה".</p>	<p>הצהרת הקבלן - הצהרה על מתן פטור מאחריות</p>	עמ' 560	טופס 6.11 הצהרה על מתן פטור	42	
הבקשה נדחית	<p>סעיף 2 – לאחר המלל: "המוזכר לעיל" יש להוסיף את המלל: " ואשר אנחנו זכאים לשיפוי בגינו בהתאם לביטוחי הרכוש הנערכים על ידינו או היינו זכאים לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה"</p>	<p>הצהרת הקבלן - הצהרה על מתן פטור מאחריות</p>	עמ' 560	טופס 6.11 הצהרה על מתן פטור	43	
הבקשה נדחית	<p>סעיף 3 – יש למחוק את הסעיף</p>	<p>הצהרת הקבלן - הצהרה על מתן פטור מאחריות</p>	עמ' 560	טופס 6.11 הצהרה על מתן פטור	44	
הבקשה נדחית	<p>סעיף 4 – יש למחוק את הסעיף.</p>	<p>הצהרת הקבלן - הצהרה על מתן פטור מאחריות</p>	עמ' 560	טופס 6.11 הצהרה על מתן פטור	45	
<p>א. הבקשה מקובלת ב. הבקשה מקובלת</p>	<p>סעיף 5 – א. לאחר המלל: "אערוך ונחזיק" יש להוסיף את המלל: "בין בעצמנו ובין</p>	<p>הצהרת הקבלן - הצהרה על מתן פטור</p>	עמ' 560	טופס 6.11 הצהרה על מתן פטור	46	



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

# מיא וואדי עארה



	באמצעות מי מטעמנו". ב. בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "מובהר ומוסכם כי אנחנו רשאים לא לערוך את הביטוחים כאמור בסעיף זה ובלבד שיחול הפטור כמפורט בסעיפים 1-2 לעיל".	מאחריות				
הבקשה נדחית	סעיף 6 – יש למחוק את הסעיף. הסעיף אינו רלוונטי להצהרת הפטור.	הצהרת הקבלן - הצהרה על מתן פטור מאחריות	עמ' 560	טופס 6.11 הצהרה על מתן פטור	47	
א. הבקשה מקובלת, ניתן לערוך גם במתכונת המבוקשת, כל הקודם המפורטים. לגב כי שאר הסעיפים הבקשה נדחית	א. רכוש – אש מורחב נודה לאישור כחלופה נוסח פוליסה כל הסיכונים כולל אבדן רווחים ושבר מיכני" ג. יש למחוק את המלל: "מבנים" ד. יש למחוק את המלל: "ובאחריותו". ה. קודים – יש למחוק קוד 317,318,324	נספח ג(1) אשור ביטוח לתקופת התחזוקה וההפעלה	עמ' 544-545	נספח ג (1)- אישור ביטוחי קבלן	48	
א. הבקשה מקובלת, ניתן לערוך גם במתכונת המבוקשת כולל הקודים המפורטים. ב. הבקשה נדחית ג. הבקשה נדחית	נזק תוצאתי – א. נודה לאישור כחלופה נוסח פוליסת כל הסיכונים כולל אבדן רווחים ושבר מיכני. ב. קודים – יש למחוק קודים – 318,324 לעניין קוד 335. ג. יש לציין מס' חודשים: 12 חודשים	נספח ג(1) אשור ביטוח לתקופת התחזוקה וההפעלה	עמ' 545	נספח ג (1)- אישור ביטוחי קבלן	49	
ד. הבקשה מקובלת, ניתן לערוך גם במתכונת המבוקשת, כולל הקודים המפורטים א. קודים 313, 315- הבקשה מקובלת. קודים 318, 324 – הבקשה נדחית	ביטוח שבר מכאני – ג. נודה לאישור כחלופה לאשר נוסח פוליסת כל הסיכונים כולל אבדן רווחים ושבר מיכני. א. קודים- יש למחוק קודים 316,313,318,324	נספח ג(1) אשור ביטוח לתקופת התחזוקה וההפעלה	עמ' 545	נספח ג (1)- אישור ביטוחי קבלן	50	





מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

# מיא וואדי עארע



<p>א. הבקשה מקובלת ב. הבקשה נדחית</p>	<p>פוליסת צד שלישי – א. קוד 318 – יש למחוק במקומו להוסיף קוד 321. ב. יש למחוק קוד 343, 345, 329.</p>	<p>נספח ג (1) – אשור ביטוח לתקופת התחזוקה וההפעלה</p>	<p>עמ' 545</p>	<p>נספח ג (1) – מיא וואדי עארע ביטוחי קבלן</p>	<p>51</p>
<p>הבקשה מקובלת</p>	<p>ביטול/שינוי הפוליסה – נבקש שלא ייכנס בתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה במקום 60 יום.</p>	<p>נספח ג (1) – אשור ביטוח לתקופת התחזוקה וההפעלה</p>	<p>עמ' 546</p>	<p>נספח ג (1) – אישור ביטוחי קבלן</p>	<p>52</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>סעיף א' – לאחר המלל: "מתן השירותים שבנידון" יש להוסיף את המלל: "ואשר אנחנו זכאים לשיפוי בגינו בהתאם לביטוחי הרכוש הנערכים על ידינו או היינו זכאים לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה".</p>		<p>עמ' 603</p>	<p>נספח ג (2) – הצהרת פטור</p>	<p>53</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>סעיף ב' – לאחר המלל: "על אף האמור בהצהרה הזאת" יש להוסיף את המלל: " ואשר אנחנו זכאים לשיפוי בגינו בהתאם לביטוחי הרכוש הנערכים על ידינו או היינו זכאים לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה".</p>		<p>עמ' 548</p>	<p>נספח ג (2) – הצהרת פטור</p>	<p>54</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>סעיף 3 – יש למחוק את הסעיף.</p>		<p>עמ' 548</p>	<p>נספח ג (2) – הצהרת פטור</p>	<p>55</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>סעיף 4 – יש למחוק את הסעיף.</p>		<p>עמ' 548</p>	<p>נספח ג (2) – הצהרת פטור</p>	<p>56</p>
<p>ג. הבקשה מקובלת ד. הבקשה מקובלת</p>	<p>סעיף 5 – ג. לאחר המלל: "נערך ונחזק" יש להוסיף את</p>		<p>עמ' 548</p>	<p>נספח ג (2) – הצהרת פטור</p>	<p>57</p>



# מיא וادي عارة תאגיד מי עירון



	<p>המלל: "בין בעצמנו ובין באמצעות מי מטעמנו".                  ד. בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "מובהר ומוסכם כי אנחנו רשאים לא לערוך את הביטוחים כאמור בסעיף זה ובלבד שיחול הפטור כמפורט בסעיפים 1-2 לעיל".</p>					
הבקשה נדחית	סעיף 6 – יש למחוק את הסעיף. הסעיף אינו רלוונטי להצהרת הפטור.			עמי 548	נספח ג(2) הצהרת פטור	58
רצ"ב דו"ח ספיקות ואיכויות מעודכן	נודה לקבלת דוחות שנתיים עדכניים הכוללים צריכות אנרגיה, פולימר, כמויות גבבה ובוצה מפורטות ויעדי פינני וכן דוחות אחזקה כולל סטטוס ציוד	בקשה לקבלת דוחות			כללי	59
הבקשה נדחית, מחיר התפעול קבוע	הערכת שווי השינויים: נבקש לחדד האם חל גם על תקופת התפעול והאחזקה	סעיף 2.62		עמי 58	חלק 2 – תנאי ביצוע עבודה החוזה על ידי הקבלן	60
מנגנון החריגים, לא חל על עבודות התפעול	נבקש לחדד האם חל גם על תקופת התפעול	סעיף 2.72		עמי 65	חלק 2 – תנאי ביצוע עבודה החוזה על ידי הקבלן	61
בהתאם לסעיף 1.14 לחלק 1 למכרז "מידע והוראות כלליות למשתתפי המכרז" נקבע כי: "בכל מקרה של סתירה ו/או דו משמעות יגבר האמור בהוראות מסמך זה".  בסעיף 15.2 לחלק 1 למכרז הגובר על חלק 2, נקבע כי "מחירי החוזה יהיו קבועים ולא ישולמו התייקרויות"	בסעיף 2.72- מצוין שהתייקרויות במחיר החומרים והעבודה יחולו בהתאם להוראות החשב הכללי.  לאור הסתירה במכרז המציין במס' מקומות כי לא חלים התייקרויות - נודה להבהרה - האם חלות התייקרויות ועל מה על פי המכרז?	סעיף 2.72		עמי 69	חלק 2 – תנאי ביצוע עבודה החוזה על ידי הקבלן	62





מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

# מיא וואדי עארע



<p>בהתאם לסעיף 2.4 לחלק 2 : "במידת והעבודה תימסר לקבלן משנה הוא חייב להיות בעל סיווג זהה לנדרש בתנאי המכרז" כמו כן בהתאם לסעיף 2.2 לחלק 2 : "המציע הינו קבלן מורשה בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 , והתקנות שהותקנו על פיו, או כל דין אחר שיחליף אותם, כמורשים בענף ראשי 500 (משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה), בהיקף כספי ב 3 לפחות."</p> <p>כך שהסיווג של קבלן המשנה הוא זהה לסיווג הנדרש מאת המציע.</p>	<p>מצוין כי : ולצדף בעבור כל אחד מהם אישור מרשם הקבלנים, כי ביום הגשת הצעתו הינו רשום כדין, בהיקף המתאים המפורט בסעיף לעיל" על איזה סעיף מדובר: נבקש לציין במפורש איזה סיווג קבלני נדרש לקבלני המשנה באם המציע מתכוון להעסיק.</p>	<p>סעיף 2.6</p>	<p>מדיע מיא וואדי עארע למשתתפים</p> <p>עמ' 14</p>	<p>63</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>במכרז תחת סעיף חריגים 4.00.16.3 מופיע "והיה וסעיף זה או אחר לא קיים בחוזה, יגיש הקבלן ניתוח מחירים מפורט המבוסס על "מחירון המאגר המשולב" בהנחה של 20% ממחירים אלו" – מבקשים לשנות ל – 10% ממחירים אלו.</p>	<p>המפרט המיוחד לעבודות אספקה ולהרכבת ציוד אלקטרומכני, חשמל ובקרה ועבודות הנדסה אזרחית</p>	<p>103</p> <p>חלק 4</p>	<p>64</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>התמורה תהיה קבועה ולא תישא הפרשי הצמדה או ריבית כלשהם. – נבקש כי תחול מנגנון הצמדה למחיר התפעול סטח כשדובר בטווחי הזמן המדוברים לתחילת תקופת התפעול ומשכו</p>	<p>תמורה</p>	<p>486</p> <p>נספח 6.07</p> <p>הסכם התחזוקה והתפעול</p>	<p>65</p>
<p>רצ"ב דו"ח ספיקות ואיכויות מעודכן</p>	<p>נודה לקבלת דו"חות כמויות וצריכות של המט"ש הקיים משנת 2020 (לכל שנה)</p>		<p>כללי</p>	<p>66</p>
<p>הגידול הטבעי עומד על כ- 1.8% במהלך השנים הקרובות צפויים חיבורי ביוב משלושה יישובים בכמות מוערכת של כ- 950 מק"</p>	<p>נודה להערכת המזמין בשיעור הגידול השנתי בספיקות משנת 2023 לאור גידול הזוי באוכלוסייה שהמט"ש משרת</p>		<p>כללי</p>	<p>67</p>



# מיא וואדי עארע



<p>אין מניעה לאפשר משגל ספקים ישנונים במידה והמזמין יסוגל שהפיצול לא יגרע מהאחריות התהליכית על כל המעריך</p>	<p>בסעיף מוגדר: "מערכת משולבת דיפוזרים ומערבלים אופקיים מחוללי זרימה - ספק יחיד" - לאור העובדה כי ישנם ספקים רבים אשר מספקים פריט אחד כלומר או מערבל או דיפוזרים נבקש לאפשר אפשרות להגיש ציוד משני ספקים שונים בשווה ערך לנדרש במכרז</p>	<p>4.00.2</p>		<p>85</p>	<p>חלק 4 מיא וואדי עארע המינוח לעבודת אספקה</p>	<p>68</p>
<p>האומדן הוכן באופן מקצועי ועל בסיס המחירונים המקובלים בשוק</p>	<p>מבירור עם קבלני משנה וספקי טכנולוגיה בשקלול כלל פרמטרים המחיר המעודכן אינו משקף את מחירי שוק נוכחיים לכלל מרכיבי העלות. לפיכך נבקש לאפשר מכרז ללא מחיר מירבי להגשה או לחלופין עדכון משמעותי למחיר המירבי למכרז.</p>				<p>כללי</p>	<p>69</p>
<p>נשלחה הודעה הארכה בהבהרה מסי 4 ומועד ההגשה החדש הוא 09.10 בשעה 13:00</p>	<p>מועד ההגשה הנוכחי, 25.09, אינו מאפשר לנו לקבל הצעות מחיר מייטביות מקבלני משנה וספקים, כאשר חלקם אף ציינו בפנינו כי אינם יכולים לעמוד בפרק הזמן הנדרש להכנת הצעת מחיר.  <b>לפיכך, אנו מבקשים דחייה של שבועיים, עד לתאריך 09.10, כדי להבטיח הכנת הצעה מלאה ומיטבית.</b></p>	<p>סעיף 4.1 – מועד הגשת הצעה</p>	<p>מידע והוראות משתתפים</p>	<p>17</p>	<p>נספח חלק 1 – מידע והוראות משתתפים</p>	<p>70</p>
<p>האומדן הוכן באופן מקצועי ועל בסיס המחירונים המקובלים בשוק</p>	<p>המחירים שעודכנו במכרז החדש עדיין אינם מייצגים את מחירי השוק בפער משמעותי, נבקש לבדוק ולעדכן את מחירי האומדן על מנת שתהיה אפשרות להשתתף במכרז</p>				<p>כתב כמויות</p>	
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>האם ניתן להציע הנחה שלילית?</p>				<p>כתב כמויות</p>	





מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

# מיא וואדי עארע



סעיף 2.8	מידע והוראות משתתפים	22	1	1
<p>בתנאי הסף הנוגע לניסיון התחזוקה והתפעול (סעיף 2.8 לא הוראות למשתתפים במכרז) לא נדרש היקף כספי מינימאלי. ניתן להתעלם מהעמודה בנספח 6.18 המתייחסת להיקף הכספי.</p> <p>בתנאי הסף הנוגע לניסיון התחזוקה והתפעול (סעיף 2.8 לא הוראות למשתתפים במכרז) לא נדרש היקף כספי מינימאלי. ניתן להתעלם מהעמודה בנספח 6.18 המתייחסת להיקף הכספי.</p> <p>בתנאי הסף הנוגע לניסיון התחזוקה והתפעול (סעיף 2.8 לא הוראות למשתתפים במכרז) לא נדרש היקף כספי מינימאלי. ניתן להתעלם מהעמודה בנספח 6.18 המתייחסת להיקף הכספי.</p>	<p>בסעיף זה תנאי הסף בנוגע לביצוע עבודות אחזקה ותפעול כתוב כך: המציע בעל ניסיון מקצועי מוכח כקבלן ראשי בביצוע עבודות אחזקה ותפעול של מכון טיהור שפכים עירוני אחד לפחות, <b>בספיקת שפכים יומית</b></p> <p><b>ממוצעת של 2500 מ"ק ליום לפחות, במשך 3 שנים רצופות מתוך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז.</b></p> <p>לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה על המציע לפרט, בנוסח המצ"ב כנספח 6.18 את העבודות שבוצעו <b>אך ורק</b> על ידו כאמור, את פרטי המזמין ואת <b>היקפן הכספי</b>. כמו כן על המציע לצרף אישור ממזמין העבודה כי אכן בוצעה עבודה כאמור <b>בהיקף האמור</b> על ידי המציע וכן מכתב המלצה המעיד, בין היתר, על ניסיונו החיובי עם המציע.</p> <p>נבקש להבהיר את הדרישה להיקף כספי בתנאי הסף הנוגע לניסיון בתחזוקה ותפעול (בניגוד לתנאי סף של הצגת ניסיון מקצועי בהקמה/שדרוג בסעיף 2.4 שמבקש היקף כספי של 15 מיליון ש"ח)</p> <p>האם גם בתנאי סף זה נדרש הצגת היקף כספי ובאם כן מה היקפו המינימלי הנדרש, ולאיזה טווח זמן? באם לא נדרשת הצגת היקף כספי (אלא פרויקט בעל היקף ספיקה מינימאלי של 2,500 מק"י ואשר תוחזק למשך</p>			<p>נספח חלק 1 <b>מיא וואדי מנסח</b> והוראות משתתפים</p>



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

# מיא וואדי עארע

## תאגיד מי עירון



	<p>שלוש שנים רצופות מתוך החמש שנים שקדמו למועד המכרז, אזי נבקש להוריד עמודה זו של ציון היקף כספי בנספח 6.18 לעניין פירוט הצגת ניסיון מקצועי של המציע בתפעול ואחזקת המט"ש.</p>				
<p>1. למיטב ידיעתנו הסגרים אינם אוטמים בצורה הרמטית את אזור המשאבות. על הקבלן להיערך לשאיבת עודפי השפכים הזולגים באמצעות By-pass.</p> <p>2. לא ניתן</p> <p>3. לא ניתן לעקוף את תחנת השאיבה באמצעות התשתיות הקיימות, לחלופין ניתן להתקין מערכת שאיבה ומעקף משוחת השפכים לפני כניסת לתחנת השאיבה.</p>	<p>1. האם הסגרים בתחנית תא השאיבה תקינים וסגירתם מאפשרת ייבוש אזור המשאבות?</p> <p>2. האם יש אפשרות לעצור את הגעת השפכים למט"ש לפרק זמן מסוים? מהו פרק זמן זה?</p> <p>3. האם יש אפשרות בעזרת מערכת שאיבה לעקוף את תא קליטת השפכים? מה הנקודה הקרובה ביותר למט"ש? נבקש לקבל שרטוט של הצינור המגיע למט"ש.</p>	<p>4.15.1.10.1 – קטגוריית הציוד - התקנת משאבה בבור קליטת שפכים</p>	<p>Centrifugal Pumps</p>	<p>114</p> <p>חלק 4</p> <p>המפרט המיוחד לעבודות אספקה ולהרכבת ציוד אלקטרומכני חשמל, ובקרה ועבודות הנדסה אזרחית</p>	<p>2</p>
<p>1. לא היינו ממליצים להפריד בין ספק הערבול והדיפיוזרים, שכן אנו רוצים לקבל תכנון ואחריות כמקשה אחת יחד עם זאת אין מניעה לאפשר משני ספקים שונים במידה והמוזמין ישתכנע שהפיצול לא יגרע מהאחריות התהליכית על כל המערך.</p> <p>2. לא היינו ממליצים לשנות את סוג הצינור יחד עם זאת במידה והקבלן הזכין יוכל להבטיח שצנרת האוויר שתגיע לצנרת בכניסה לריאקטורים מלמעלה, הטמפרטורה שלה לא תעלה על 60 מעלות אז אין בעיה לאשר UPVC. הספק יצטרך להגיש חישובים לגיבוי לבדיקת ואישור המתכנן.</p>	<p>מפרט ציוד ערבול ודיפיוזרים בראקטור אירובי – במפרט מצוינות 3 חברות. אחת לא מייצרת ציוד ערבול ולכן לא עומדת בתנאי הסף. חברה שניה לא מספקת חומר מבנה CPVC אלה רק UPVC ולכן למעשה נפסלה בשאלות הקבלנים. חברה שלישית לא ברור אם תוכל לספק הצעת מחיר במסגרת הזמנים של המכרז. נבקש:</p> <p>1. להפריד בין ספק הערבול והדיפיוזרים.</p> <p>2. לאפשר הספקת דיפיוזרים UPVC תוך קירור האוויר בהזרמה ארוכה יותר בראקטור.</p>	<p>4.15.1.2 מערכת משולבת דיפיוזרים ומערבלים אופקיים (מחוללי זרימה)</p>	<p>109</p>	<p>חלק 4</p> <p>המפרט המיוחד לעבודות אספקה ולהרכבת ציוד אלקטרומכני חשמל, ובקרה ועבודות הנדסה אזרחית</p>	<p>3</p>
<p>אין בעיה אומנם עדיף לעמוד בדרישה זו</p>	<p>מפוחים - AERZEN אשר מצוינים במכרז כחלק מספקי מפוחים מאושרים, לא עומדים בדרישת שהצגתם בנוגע חשמל והרעש. הצהירו על 78 dB(A) ואילו במכרז הוגדרה רמת רעש של פחות</p>	<p>מפרט המפוח Positive - Displacement Blowers 4.15.1.10.4</p>	<p>138</p>	<p>חלק 4</p> <p>המפרט המיוחד לעבודות אספקה</p>	<p>4</p>





# מיא וادي عارة



	מ-75 dB(A) אי לכך מבקשים לאשר את רעש המוצעת ע"י AERZEN העומדת כאמור על 78 dB(A)				ולחברת מיא וادي عارة ציוד אלקטרומכני, חשמל, ובקרה ועבודות הנדסה אזרחית	
הבקשה נדחית	נבקש לקבל הבהרה כי כלל עלויות האנרגיה והמים (שפירים), ככל שיהיו, בתקופת השדרוג וההקמה יחולו על מזמין העבודה				כללי	5
מצורפת להבהרה זו טבלת כמויות ואיכויות עדכנית	נבקש את הערכת המזמין לספיקה ממוצעת יומית בכל שנה לאורך שש שנים שלאחר תקופת השדרוג וההקמה (בהינתן תקופת שדרוג והקמה של 570 ימי לוח מיום הוצאת צו התחלת העבודה למזמין)	סעיף 1.3 ספיקת השפכים ואיכות השפכים בפועל	נספח ב' מפרט מיוחד	519	נספח 6.07 הסכם תחזוקה ותפעול	6
הבקשה נדחית	רישוי עסק – "הקבלן יפעל ויעשה את כל הנדרש לקבלת רישיון העסק, וכן יישא בהוצאות קבלות הרישיון ככל שיהיו במישרין או בעקיפין".  נבקש כי הוצאות רישוי עסק יהיו על חשבון מזמין העבודה ולא על הקבלן	12 – שונות רישוי עסק	נספח ב' מפרט מיוחד	542	נספח 6.07 הסכם תחזוקה ותפעול	7
הבקשה נדחית. התשלום לקבלן יבוצע לפי מ"ק שפכים ולא לפי עומסים.	על פי סעיף זה אין תשלום על שפכים חריגים שנכנסים למתקן. נבקש שתבטלו סעיף זה.  במידה וסעיף זה לא יבוטל נבקש לקבל הגדרה מה הכוונה ב- "שפכים חריגים"	סעיף 16.8	נספח ב' מפרט מיוחד –	486	נספח 6.07 הסכם תחזוקה ותפעול	8



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

# מיא וואדי עארע

## תאגיד מי עירון



מיא וואדי עארע



<p>הבקשה נדחית. ראה נקודת מס': <a href="http://www.mayah.co.il">http://www.mayah.co.il</a> לא נוסף בסעיף הקנסות: "לא נוסף קנסות אם יוכיח הקבלן שאיכות השפכים הנכנסים בזמן החריגה באיכות הקולחים ירודה ביחס לאיכות המוגדרת לתכנון המתקן, ביחס חריגה העולה על 20% באחד מהפרמטרים הבאים: COD, BOD, TSS, TKN או באם הוזרמו שפכים אסורים למתקן כהגדרת בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים).</p>	<p>נבקש להבהיר כי אין לקבלן אחריות לשפכים המגיעים למתקן וייתרה מזו טיפול בשפכים חריגים פוגע בתהליך המתקן, בקבלת איכות קולחים נדרשת ובבלאי מואץ בצידוד על כן נבקש כי בעת כניסת שפכים חריגים למתקן לא יינתן קנס כלל על אי עמידה באיכות קולחים נדרשת</p>	<p>סעיף 8 <b>קנסות עקב אי עמידה בדרישת איכות קולחים:</b></p>	<p>נספח ב' מפרט מיוחד</p>	<p>540</p>	<p>נספח 6.07 הסכם תחזוקה ותפעול</p>	<p>9</p>
<p>ריקון מאגר השפכים יבוצע באמצעות BYPASS על המאגר בקו 20" והזרמה ישירות לת"ש לסניקת השפכים אחרי המאגר. פינוי משקעים ופסולת מהמאגר יבוצע לאתר מורשה</p>	<p>מצוין כי: "אחת לשנתיים על הקבלן לרוקן את כל הנוזל במאגר באמצעות שאיבת משקעים בחזרה לתהליך" – נבקש הבהרה היכן לרוקן ומה הכוונה ב-"חזרה לתהליך".</p>	<p>3.2.11 תחזוקת מאגר השפכים/קולחים</p>	<p>נספח ב' מפרט מיוחד</p>	<p>540</p>	<p>נספח 6.07 הסכם תחזוקה ותפעול</p>	<p>10</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>"את מסמכי המכרז שעל גביהם יש להגיש את ההצעה ניתן לרכוש בתמורה לסך של 1500 ₪, במשרדי התאגיד, בשעות העבודה הרגילות."  היות וזהו סבב שני של מכרז שהתבטל בעבר והמזמין דחה בקשה לביטול הדרישה לרכישה נוספת בעלות זהה ממי שרכש בעבר, נבקש לקבל הבהרה שבמידה ומכרז זה יבוטל (שוב) מכל סיבה שהיא על ידי המזמין, מציע שרכש את מסמכי המכרז בפעם השנייה, יקבל את מלוא עלות רכישת המכרז (1,500 ש"ח) חזרה.</p>	<p>3.8</p>		<p>17</p>	<p>נספח חלק 1 מידע והוראות למשתתפים</p>	<p>11</p>
<p>נתוני המכונה מוגדרים במפרט הטכני בצורה מפורטת. ככל שהמציע רוצה להציע נתונים אחרים, יש להציג לאחר זכייה נתונים טכניים ותפעוליים מגובים בחישובים, על המוצר המוצע</p>	<p>עפ"י דרישות המכרז, יש באפשרותנו להציע דקטרים העומדים בדרישות הביצועיות לרבות עומסים, ספיקות, ריכוזים וב G-force המבוקשים. אך עם פער בקוטר התוף ו G-volume כפי שמצוינים במפרט</p>					





מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

# מיא וואדי עארע תאגיד מי עירון



	<p>המכרז. זאת לאור העובדה כי החברה אותה אנו מייצגים פיתחה את היכולת לעבוד במהירויות גבוהות המפצות על גודל הדקנטר ולכן יש באפשרותנו להציע דקנטר קטן יותר (שדורש שטח קטן יותר) שיעמוד באותם ביצועים של דקנטר גדול מימדים (הדורש שטח העמדה גדול יותר).  לכן, מבקשים אישור להציע דקנטר בממדים קטנים יותר מהמצוין במכרז.</p>					
<p>מדובר במד לחץ בקוטר "16 על צנרת אויר למעכל האירובי.</p>	<p>מצוינת אספקה והתקנה של מד 4-20mA אך לא ברור מה מד זה אמור למדוד.  גם במפרט הטכני לפי סעיף 4.15.1.10.12 לא מצוין מהי המדידה הנדרשת</p>	<p>15.07.01.001 8</p>		<p>437</p>	<p>בכתב הכמויות (דף מס' 124)</p>	

אין באמור בהודעה זו לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.

אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

**בכבוד רב,**

אינג'. חוסיין מחאמיד

מנכ"ל תאגיד מי עירון