



הערות לבורר משטר עבודה:

- מצב ידני - הפעלה או הפסקה מ"ז מתבצעת אך ורק ע"י לחצני הפעלה \ הפסקה
- מצב "0" - לא ניתן להפעיל או להפסיק מ"ז (מעבר דרך מצב "0" לא גורם לשינוי במצב מ"ז)
- מצב אוטומטי - הפעלה מ"ז מתבצעת אוטומטית עם עדיפות לח"ח

מקרא:

- Q1 - מ"ז ח"ח
- Q2 - מ"ז גנרטור
- F1, F2 - מ"ז הבטחת פיקוד
- Ø - סרגל מהדקים
- J1-J7 - מהדקי מחלף אוטומטי

מתח תקין - ירוק
חוסר פאזה - אדום קבוע
סדר פזות לא נכון - אדום מהבהב

* הערה:

				2	
				1	
שיוני מסי		תאריך עדכון שיוני DATE		חתימה	
לעיון		למכרז		לביצוע	
שם הפרויקט					
PROJECT NAME					
תאגיד מי עירון תחנת שאיבה לביוב זמר 4					
נושא הגליון					
SUBJECT OF DRAWING					
תכנית חשמל החלפת הזנות רשת גנרטור					
מס' תכנית		קני"מ		SCALE	
ZM15.044EM		ללא קני"מ		ג.ל.	
תאריך		שרטט		ג.ל.	
12-08-2018		א.פ.		ג.ל.	
מדידות הגליון:		בדק		ג.ל.	
620x350		אשר		ג.ל.	
ZM15.044EM-140		אשר		ג.ל.	
ג. ליסוגורסקי - מהנדס חשמל					
ת.ד. 124 גדרה, 7075101					
טל: 08-8698397 פקס: 08-8596120					
Email: glisogor@netvision.net.il					
אינג תים בע"מ Eng Team L.T.D.					
פז און כוכב יאיר, טירה 44915, ת.ד. 4177 טל: 09-7935920, פקס: 15397932012 E-mail: office@engteam.co.il					
ח.פ. 51-298126-7					