

מקרא תאורה:

- E13A/1

E13B/1

E13B/2

E13e

E16/1

E19/1

S13A

S11

X1/1

X4

E11
- מנורת לד פס 2X18 ווט IP65

מנורת חירום לד IP65

מנורת חירום לד עם שלט יציאה IP65

מנורת קיר לד עגול 18 ווט IP65

זרקור פנימי לד 30 ווט IP65

זרקור חיצוני לד 100 ווט IP65

מפסק יחיד מעל הטיח

מפסק קו קוטבי עבור דוד מים חמים

קופסת קבלים ומאמחים

פס 3 שקעים מעל הטיח

דוד מים חמים

מקרא גילוי אש:

- חיישן עשן

מנורת סימון

צופר עם נצנץ
- מקרא גמיגון:

חיישן תנועה

מפסק דלת
-
- התקנות חשמל
- תכנית מפלס כניסה +-0.00
- | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|------------|--|--|
| 2 | עדכון תכנית | 17.04.21 | | | |
| 1 | עדכון תכנית | 15.04.21 | | | |
| שינוי מס' תאריך עדכון שני | חתימה | SIGNATURE | DATE | | |
| לעיון | למכרז | לביצוע | | | |
| שם הפרויקט | | | | | |
| PROJECT NAME | | | | | |
| תאגיד מי עירון | | | | | |
| תחנת שאיבה לביוב זמר 4 | | | | | |
| נושא הגריון | | | | | |
| SUBJECT OF DRAWING | | | | | |
| תכנית התקנות חשמל | | | | | |
| מפלס כניסה 0.00 | | | | | |
| מס' תכנית | N° | קנ"מ | SCALE | | |
| | | | 1:25 | | |
| | | | תאריך | | |
| | | | DATE | | |
| סובב | FILE | מידות הגריון: | 06-04-2021 | | |
| | | | 06-04-2021 | | |
| | | | בדק | | |
| | | | DATE | | |
| אשר | A3 | אשר | DESIGN | | |
| | | | ג. ל. | | |
| | | | שרטט | | |
| | | | DATE | | |
| אשר | A3 | אשר | CHECKED | | |
| | | | ג. ל. | | |
| | | | אשר | | |
| | | | DATE | | |
| ג. ליסוגורסקי - מהנדס חשמל | | | | | |
| ת.ד. 124 גדרה, 7075101 | | | | | |
| טל: 08-8698397 פקס: 08-8596120 | | | | | |
| Email: glisogor@netvision.net.il | | | | | |
| אינג' תים בע"מ | | | | | |
| רח' יפו 48, טירה 44915, ת.ד. 4433 | | | | | |
| טל: 08-7935920 פקס: 08-15397932012 | | | | | |
| Email: office@engteam.co.il | | | | | |
| Eng Team LTD | | | | | |