



# מים וADI עארה תאגיד מי עירון



إعلان للسكان عن جودة مياه الشرب في أم الفحم, كفر قرع, عرعرة, عاره, قرى طلعة عارة(البياضة, مصمص, مشيرفة وسالم) بسمة(عين السهلة), باقة الغربية, جت, زيمير, الطيبة

## النتائج عن الفترة ما بين 01/10/2025 - 31/12/2025

وبموجب القانون بخصوص نشر المعلومات حول جودة مياه الشرب في أم الفحم, كفر قرع, عرعرة, عاره, قرى طلعة عارة(البياضة, مصمص, مشيرفة وسالم) باقة الغربية, جت بسمة(عين السهلة) زيمير, الطيبة. وصلاحيتها الصحية نعلن للجمهور النتائج التالية للفترة:

01/10/2025 - 31/12/2025

النسبة	عين السهلة (عين السهلة)	باقة الغربية	جت	زيمير	عاره	قرى طلعة عارة (البياضة, مصمص, مشيرفة وسالم)	عرعرة	كفر قرع	أم الفحم	عدد الفحوصات المختطلة
النسبة	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
عدد العينات الصالحة	96	35	38	39	56	18	27	21	46	137
النسبة	89.74%	100%	87.5%	100%	100%	100%	100%	100%	95.83%	100%
عدد العينات الغير صالحة	0	4	0	39	8	0	0	0	2	0
النسبة	0%	11.42%	0%	14.28%	0%	0%	0%	0%	4.34%	0 %

\* نتائج الفحوصات تشير على جودة عالية لمياه الشرب التي تم فحصها في منطقة نفوذ إتحاد مياه وادي عاره .

\* تم إعادة الفحص في النقاط الغير صالحة والنتائج أثبتت جودة عالية للمياه .

\* مقاييس الصلاحية تنص على عدم وجود أكثر من 3 بكتيريا كوليفورميه في كل لتر ماء .

\* من يرغب بتتأكد من الفحوصات عليه التوجه لمكاتب الشركة خلال ساعات الدوام .

باحترام،  
يوسف بسام جبارين  
مهندس الإتحاد